



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Admission – N° NF: DAM 004 A0 du 25/04/2024

Admission - N°NF: DAM 004 A0 from 25/04/2024

Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED

Llantarnam Park - Cwmbran - Gwent NP44 3AW - Royaume Uni

Première admission / First admission: 25/04/2024

Site de production / Production site: Gwent (Royaume Uni)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Message préenregistré
- Niveau sonore minimum
- Synchronisation (signal sonore)
- Fréquence de clignotement
- Couleur de la lumière
- Synchronisation (signal lumineux)
- Tension(s) nominale(s) d'alimentation

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Pre-recorded message
- Minimum sound level
- Synchronization (sound signal)
- Frequency of flashing
- Light colour
- Synchronisation (light signal)
- Nominal supply voltage

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification

Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe

Appendix

Annexe de la décision d'Admission – N° NF: DAM 004 A0 du 25/04/2024
Appendix of the decision of Admission - N°NF: DAM 004 A0 from 25/04/2024
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED

Llantarnam Park - Cwmbran - Gwent NP44 3AW - Royaume Uni

Référence commerciale / Product name	SQG3-DAM-VC
Désignation / Designation	Diffuseur Alarme Menace Threat Alarm Sounder
Marque commerciale / Trademark	EATON
Normes / Standards	NF EN 54-3+A1+A2, NF S61-942, NF EN 54-23
Type d'environnement / Environment type	A (intérieur) A (indoor)
Message préenregistré / Pre-recorded message	Non No
Niveau sonore minimum / Minimum sound level	82,33 dB (Volume max) / 74,46 dB (Volume moyen) / 67,67 (Volume Min) - Axe horizontal 82,33 dB (High Volume) / 74,46 dB (Medium Volume) / 67,67 (Low Volume) - Horizontal Position
Synchronisation (signal sonore) / Synchronisation (sound signal)	Oui Yes
Tension(s) nominale(s) d'alimentation – DAM sonore / Nominal supply voltage - Sounder part	24V (plage d'alimentation 18 V à 35V) 24V (supply voltage range 18 V à 35V)
DAM Visuel	Intégré Integrated
Catégorie de dispositif visuel / Visual device category	En surface On the area
Fréquence de clignotement / Frequency of flashing	Entre 0,5 Hz et 2 Hz Under 0,5 Hz and 2 Hz
Couleur de la lumière / Light colour	Bleu Blue
Synchronisation signal lumineux / Synchronisation (light signal)	Oui Oui
Tension(s) nominale(s) d'alimentation – DAM visuel / Nominal supply voltage - VAD part	24V (plage d'alimentation 18 V à 35V) 24V (supply voltage range 18 V à 35V)
Divers / Miscellaneous	Néant None

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.
Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.