

Certificado de producto:*Certificate of product:***18229/385**

Versión: 00

SIEMENS S.A.S.

IMPORTADOR

Carrera 72 # 81B-13 Torre Fura Piso 11/Connecta 80 -
Bogotá, Colombia

NIT: 860.031.028 - 9

Titular del certificado:*Certificate holder:***Producto:***Product:***INTERRUPTORES****País de origen:***Country of origin:*

ALEMANIA

Marca:*Brand:*

SIEMENS

Esquema de certificación:*Certification scheme:*

Esquema 5 RETIE

Documento(s) normativo(s):*Normative document(s):*Resolución 40117 de 02 de abril de 2024
Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.3.17.1**Fecha de expedición:***Issuing date:*

2025-09-19

Seguimiento No. 1 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2026-09-18

Seguimiento No. 2 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2028-05-18

Valido hasta:*Valid until:*

2030-09-22



El detalle de productos dentro del alcance de la certificación y otra información relacionada se encuentra en el(los) Anexo(s) de este certificado: Anexo 1: Descripción del producto. Anexo 2: Información adicional

The details of products within the scope of this certificate and other related information can be found in the Annex of this certificate: Annex 1: Product Description. Annex 2: Additional information

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese a servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123



Director de Certificación

ANEXO No. 1. Descripción del producto

ANNEX No. 1. Product Description

Certificado de producto No. **18229/385**
Certificate of product No.

INTERRUPTORES

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia Por la cual se modifica el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas.

Artículo 2.3.17.1. Equipos de media tensión: seccionadores, seccionalizadores con control manual/remoto, cortacircuitos, reconectores, interruptores de media tensión

ÍTEM ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	FAMILIA FAMILY
1	3AE-SION	Interruptor tripolar en vacío Ur: 7.2 kV, 12 kV, 17.5 kV y 24 kV Modelo: 3AE	Interruptor MT vacío hasta 31,5kA - 3s
2	3AH	Interruptor tripolar en vacío Ur: 12 kV, 15 kV, 17.5 kV, 24 kV, 36 kV y 40.5 kV; In: hasta 4000 A; Icw: hasta 40 kA Modelo: 3AH	Interruptor MT vacío hasta 40 kA - 3
Usos permitidos Permitted uses		APLICACIONES INDUSTRIALES DE USO INTERIOR CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 62271-100.	
Prohibiciones Prohibitions		NO APTO PARA USO EN EXTERIOR	

FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2. Información adicional

ANNEX No. 2. Additional Information

Certificado de producto No. **18229/385**
Certificate of product No.

INTERRUPTORES

Razón social del fabricante / Manufacturer's company name: SIEMENS AG

Dirección del fabricante / Manufacturer's address: Nonnendammallee 101 1362

Información de los reportes de ensayo

Test report information

N° ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	No. DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
D-PL-12072-08-00	PEHLA	22001Bs
D-PL-12072-08-00	PEHLA	21013Bs-3
TC-6093	ERDA	RP-1718-049219
D-PL-12107-01-00	IPH BERLIN	03185-22-0060
19-LAB-006	NYCE	LENC - 25 - I 0693
23-LAB-058	SITLAB	STR-425-508-25 V01
Atestiguado	SITLAB	STR-341-293-25 V01

FIN DEL ANEXO No. 2 / END OF ANNEX No. 2



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

