



**CERTIFICADO DE PRODUCTO**  
CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17823C1/282

**LENOR COLOMBIA S.A.S.**  
CERTIFICA / CERTIFIES

**PRODUCTO / PRODUCT**

**INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE  
BAJA TENSIÓN**

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

(\*) Referencias / (\*) References:  
Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

**Titular del Certificado / Certificate Holder**

**SIEMENS SAS**

IMPORTADOR

Carrera 72 # 81B-13, Torre Fura Piso 11/Connecta 80, Bogotá D.C., Colombia

NIT: 860031028 – 9

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia. Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE  
Artículo 2.3.17.2

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETIE determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: ALEMANIA

Marca / Brand: SIEMENS

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de una (1) página y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) página y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of one (1) page and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) page and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports.

Fecha de expedición / Issuance date: 08 de julio de 2025

Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1:

Antes de / Before: 07 de julio de 2026

Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 07 de julio de 2030

Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:

Antes de / Before: 07 de marzo de 2028

Vigencia: Cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: Five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.



Director de Certificación





# ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1

Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17823C1/282  
 Producto / Product: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN  
 Categoría / Category: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN

| ÍTEM                             | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS                             | REFERENCIA<br>REFERENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAMILIA<br>FAMILY                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                | Interruptor Automático Guardamotor, le hasta 100 A, Ue hasta 690 V, 50/60 Hz, Icu hasta 100 kA<br>Modelo: 3RV | 3RV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AJUSTABLES IEC 60947-1 DE BAJA TENSIÓN |
| 2                                | Interruptor Automático Guardamotor, le hasta 100 A, Ue hasta 690 V, 50/60 Hz, Icu hasta 100 kA<br>Modelo: 3RV | 3RV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AJUSTABLES IEC 60947-1 DE BAJA TENSIÓN |
| Usos permitidos / Permitted uses |                                                                                                               | Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. |                                                               |
| Prohibiciones / Prohibitions     |                                                                                                               | Se prohíbe el uso no previsto de las indicaciones dadas en la documentación asociada al producto.<br><br>El aparato solo puede utilizarse para los casos de aplicación contemplados en el catálogo y en la descripción técnica, y solo en combinación con los aparatos y componentes de otros fabricantes recomendados o autorizados por Siemens.<br><br>No aptos para uso en áreas especiales, de alta salinidad.                                                                                                                                                                                         |                                                               |

\*\*FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1\*\*





**ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2**

**Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate  
Nº: 17823C1/282**

**Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:  
SIEMENS AG**

**Dirección del fabricante / Manufacturer's address: Siemens promenade 10 91058 Erland Germany**

**Información de los reportes de ensayo / Test report information:**

| Nº ACREDITACIÓN<br>ACCREDITATION NUMBER | NOMBRE DEL LABORATORIO<br>LABORATORY NAME | Nº DE REPORTE DE ENSAYO<br>TEST REPORT NUMBER |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 23-LAB-058                              | SITLAB SAS                                | STR-189-288-25 V01                            |
| Atestiguado                             | SITLAB SAS                                | STR-291-382-25 V01                            |
| DO6                                     | SIEMENS AG                                | 08008TML                                      |
| D-PL-11055-04-01                        | SIEMENS AG                                | 11052TQ119                                    |

**\*\*FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2\*\***

