



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

Esquema 5

No. 07926

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	MEDIDA Y PROTECCIÓN	4MA7

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

Autopista Medellín km. 8.5, Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 2205:2013, IEC 61869-2:2012

Fecha de Certificación: 2021/12/28

Fecha de Renovación: 2024/12/28

Fecha de Vencimiento: 2027/12/27

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/12/27 y 2026/12/27

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Certificación de Productos
CIDET Product Certification Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07926

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2021/12/28

FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/12/28

FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/12/27

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Tipo	Medida y Protección
Referencia	4MA7
Nivel de tensión de servicio	Hasta 36kV
Capacidad de corriente	Hasta 2500A
Relación de transformación	De 1 ó 5A
Frecuencia	50/60 Hz
Cantidad de núcleos	De 1 ó 2
Clase para medida	0,1; 0,2; 0,2s; 0,5 y 0,5s
Factor para clase de medida	FS5 ó FS10
Clase para protección	5P ó 10P
Factor para clase de protección	10, 20, y 30
Precisión	0,1; 0,2 y 0,5
Burden	De 2,5 hasta 50VA
Uso	Interior
Referencial	NTC 2205:2013, IEC 61869-2:2012

Fábrica	Planta
ALCE ELEKTRIK SAN VE TIC A.Ş.	Estambul, Turquía

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Certificación de Productos
CIDET Product Certification Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.