

Certificado de producto:*Certificate of product:***Titular del certificado:***Certificate holder:***18232/484**

Versión: 00

SIEMENS SAS

IMPORTADOR

Carrera 72 # 81B-13

NIT: 860031028 - 9

Producto:*Product:***País de origen:***Country of origin:***Marca:***Brand:***RECONECTADORES MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS
Y TRIFÁSICOS E INTERRUPTORES DE MEDIA
TENSION**

AUSTRALIA

SIEMENS

Esquema de certificación:*Certification scheme:*

Esquema 5 RETIE

Documento(s) normativo(s):*Normative document(s):*Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del
Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
(Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.)

Artículo 2.3.17

Artículo 2.3.17.1

Fecha de expedición:*Issuing date:*

2025-11-27

Seguimiento No. 1 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2026-11-26

Seguimiento No. 2 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2028-07-26

Valido hasta:*Valid until:*

2030-11-26



El detalle de productos dentro del alcance de la certificación y otra información relacionada se encuentra en el(los) Anexo(s) de este certificado: Anexo 1: Descripción del producto. Anexo 2: Información adicional

The details of products within the scope of this certificate and other related information can be found in the Annex of this certificate:

Annex 1: Product Description. Annex 2: Additional information

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese a servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005
Director de Certificación

ANEXO No. 1. Descripción del producto

ANNEX No. 1. Product Description

Certificado de producto No. **18232/484**
Certificate of product No.

RECONECTADORES MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS Y TRIFÁSICOS E INTERRUPTORES DE MEDIA TENSION

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17 Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión Artículo 2.3.17.1 Equipos de media tensión: seccionadores, seccionalizadores con control manual/remoto, cortacircuitos, reconectadores, interruptores de media tensión.

ÍTEM ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	FAMILIA FAMILY
1	3AD8	Interruptor de potencia al vacío (Fusesaver) Ur ≤ 27 kV; Up ≤ 125 kV; Ud ≤ 60 kV; Isc ≤ 6,3 kA; Ir ≤ 200 A; fr = 50/60 Hz; con sus respectivos accesorios y Unidad de control remoto (RCU) Modelo: 3AD8	INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN EN VACÍO hasta 6,3 kA
2	3AD7	Reconectador Modular Compacto (CMR) Ur ≤ 38 kV; Up ≤ 170kV; Isc ≤ 12,5 kA; Ir ≤ 800 A; fr = 50/60 Hz; IP 67; con sus respectivos accesorios y Unidad de control remoto (RCU) Modelo: 3AD7	RECONECTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN VACÍO MONOFÁSICO
3	3AD	Reconectador al vacío Ur ≤ 38 kV; Up ≤ 195 kV; Isc ≤ 16 kA; Ir ≤ 800 A; fr = 50/60 Hz; Modelo: 3AD	RECONECTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN VACÍO TRIFÁSICO
Usos permitidos Permitted uses		Protección de líneas de media tensión de fallos transitorios y permanentes. Interrumpir y reconectar automáticamente circuitos eléctricos de media tensión en caso de fallas temporales y/o permanentes, instalándose en líneas aéreas y subestaciones.	
Prohibiciones Prohibitions		No usarlo para ningún otro propósito que no sea el designado, no dejarlo caer, no almacenarlo con el módulo de comunicaciones conectado y asegurarse de que se sigan las instrucciones específicas del fabricante para su instalación y operación. Ser operado únicamente por personal calificado.	

****FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1****

ANEXO No. 2. Información adicional <i>ANNEX No. 2. Additional Information</i> Certificado de producto No. 18232/484 <i>Certificate of product No.</i>		
RECONECTADORES MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS Y TRIFÁSICOS E INTERRUPTORES DE MEDIA TENSION		
Razón social del fabricante / Manufacturer's company name: SIEMENS LTD Dirección del fabricante / Manufacturer's address: 2-4 Union Circuit, Yatala, QLD, 4207 Australia		
Información de los reportes de ensayo <i>Test report information</i>		
N° ACREDITACIÓN <i>ACCREDITATION NUMBER</i>	NOMBRE DEL LABORATORIO <i>LABORATORY NAME</i>	No. DE REPORTE DE ENSAYO <i>TEST REPORT NUMBER</i>
23-LAB-058	SITLAB	STR-580-633-25 V01
676	VIPAC	30E-25-0473-TRP-122920-0
Atestiguado	SITLAB	STR-341-293-25 V01
2681	Simtars Engineering, Testing and Certification Centre	NE13/0047
D-PL-11055-10-01	Pruffeld der Schaltwerke	12-042-ME
D-PL-11055-10-01	Pruffeld der Schaltwerke	15-088-MS
D-PL-11055-10-01	Pruffeld der Schaltwerke	15-094-MH
D-PL-11055-10-01	Pruffeld der Schaltwerke	12-040-MM
23-LAB-058	SITLAB	SITLAB STR-403-472-25 V03
D-PL-11055-10-00	Pruffeld der Schaltwerke	K-18-071-MS
D-PL-11055-10-00	Pruffeld der Schaltwerke	K-18-043-MS
2765,02	AUSTEST	0620SIECMR529
D-PL-11055-10-00	Pruffeld der Schaltwerke	K-18-044-MH
23-LAB-058	SITLAB	STR-580-633-25 V01

****FIN DEL ANEXO No. 2 / END OF ANNEX No. 2****