

NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

SIEMENS S.A.S.

Ubicado en: Autopista Medellín Km. 8.5 - Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca, Colombia

Para los productos

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

SIEMENS S.A.S

Ubicado en: Autopista Medellín Km. 8.5 - Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca, Colombia

y fabricados por:

Ver anexo

Ubicado en: Ver anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Artículo 20.24 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado.

Código del certificado:	23E5-0486-04	Fecha de actualización:	2023-10-26
Fecha de emisión:	2023-10-26	Fecha estimada 1er seguimiento:	2024-10-25
Fecha de expiración:	2026-10-25	Fecha estimada 2do seguimiento:	2025-10-25

Gerente General
NYCE Colombia

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

F8T01-07

Razón social:	SIEMENS S.A.S.	Referencial:	Artículo 20.24 de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE Norma técnica aplicable: IEC 60947-6-1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment
		Fecha de actualización	26 de octubre de 2023
Fecha de emisión:	26 de octubre de 2023	Fecha estimada 1er seguimiento	25 de octubre de 2024
Fecha de vencimiento	25 de octubre de 2026	Fecha estimada 2do seguimiento	25 de octubre de 2025

Referencias cubiertas por el certificado código 23E5-0486-04

Ítem	Referencia	Familia / Modelo	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de Ingreso
1	3KC4346	Transferencias remotas (RTSE)	RTSE Corriente nominal: 630 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 12,6 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias remotas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
2	3KC4348	Transferencias remotas (RTSE)	RTSE Corriente nominal: 800 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 20 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias remotas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
3	3KC4350	Transferencias remotas (RTSE)	RTSE Corriente nominal: 1000 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 20 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias remotas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
4	3KC4352	Transferencias remotas (RTSE)	RTSE Corriente nominal: 1250 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 25 kA Uimp: 12 kV	Siemens	Transferencias remotas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023

			Ui: 1000 VAC				
5	3KC4354	Transferencias remotas (RTSE)	RTSE Corriente nominal: 1600 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 32 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias remotas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
6	3KC8346	Transferencias automáticas (ATSE)	ATSE Corriente nominal: 630 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 12,6 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias automáticas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
7	3KC8348	Transferencias automáticas (ATSE)	ATSE Corriente nominal: 800 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 20 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias automáticas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
8	3KC8350	Transferencias automáticas (ATSE)	ATSE Corriente nominal: 1000 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 20 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias automáticas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
9	3KC8352	Transferencias automáticas (ATSE)	ATSE Corriente nominal: 1250 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 25 Ka Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias automáticas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023

10	3KC8354	Transferencias automáticas (ATSE)	ATSE Corriente nominal: 1600 A Tensión nominal: Hasta 690 VAC Icw: 32 kA Uimp: 12 kV Ui: 1000 VAC	Siemens	Transferencias automáticas	SOCOMECSAS 1-4 RUE DE WESTHOUSE BP 60010 FR-67235 BENFELD CEDEX FRANCE	26 de octubre de 2023
----	---------	---	--	---------	-------------------------------	---	--------------------------

****fin del documento****