

otorga el

## CERTIFICADO DE PRODUCTO

### SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

### SIEMENS S.A.S.

Ubicado en: Carrera 72 # 81B - 13, Torre Fura Piso 11. Connecta 80, Bogotá, Colombia

Para los productos

### INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: SIEMENS S.A.S

y fabricados por: Siemens Electrical Apparatus Ltd.,

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

**“Artículo 2.3.17.2 del Título 3 del Libro 2 de la Resolución 40117 del 2024, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía.”**

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

|                         |              |                                    |            |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| Código del certificado: | 25E5-0486-15 | Fecha de última actualización:     | 2025-06-09 |
| Fecha de emisión:       | 2025-06-09   | Fecha estimada de 1er seguimiento: | 2026-06-09 |
| Fecha de expiración:    | 2030-06-08   | Fecha estimada de 2do seguimiento: | 2028-02-09 |



**Gerente General**  
**NYCE Colombia**

## ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 25E5-0486-15

NYCE COLOMBIA S.A.S



F9T01-07

|                       |                    |                                |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razón social:         | SIEMENS S.A.S.     | Referencial:                   | “Artículo 2.3.17.2 del Título 3 del Libro 2 de la Resolución 40117 del 2024, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía.” |
|                       |                    | Fecha de actualización:        | 9 de junio de 2025                                                                                                                                                                   |
| Fecha de emisión:     | 9 de junio de 2025 | Fecha estimada 1er seguimiento | 9 de junio de 2026                                                                                                                                                                   |
| Fecha de vencimiento: | 8 de junio de 2030 | Fecha estimada 2do seguimiento | 9 de febrero de 2028                                                                                                                                                                 |

| No. De reporte de ensayo                                                     | Nombre del laboratorio                                                                                                              | Alcance del (los) reporte(s) de ensayo                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LENC - 24 - I 1013 / LENC - 24 - I 1014 / LENC - 25 - I 0362 / 50340E00ACT01 | LABORATORIO DE ENSAYOS NYCE COLOMBIA S.A.S / CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO - CIDET | UNE-EN 60947-2:2018 - IEC 60947-2: 2016 + AMD1: 2019 - IEC 60529:1989 /AMD2:2013 /COR1:2019 - (IEC 60695-2-11:2021) |

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 25E5-0486-15

| ítem | Referencia | Subfamilia               | Características/ Modelo                                                                                                                                                                                                                              | Marca   | Producto                                  | Fabricado en                                                                                                     | Fecha de ingreso   |
|------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 3MV8       | Interruptores ajustables | Número de polos: 3; Tamaños: 1,2; Corriente nominal: Desde 0.11 A hasta 52 A; Tensión nominal: Hasta 690 VAC; Corriente de cortocircuito: Hasta 100 kA; Uimp: 6 kV; Ui: 750 VAC; Frecuencia de operación: 50/60 Hz; Disparo instantáneo: 12 veces*In | Siemens | Interruptores automáticos de baja tensión | C&S Electric Limited<br>A-7, 8 & 9, Sector- 8,<br>Gautam Budha Nagar,<br>Noida - 201301, Uttar<br>Pradesh, India | 9 de junio de 2025 |

**NOTA 1.** Para sus usos permitidos y prohibidos del producto consultar ficha técnica aplicable y disposiciones del fabricante, el titular del certificado, fabricante, esta obligado a brindar esta información.

\*\*\*\*\* Fin del documento \*\*\*\*\*

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 25E5-0486-15