



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP25_AA00111

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	FAMILIA	REFERENCIA
INTERRUPTORES O DISYUNTORES AUTOMÁTICOS PARA TENSIÓN MENOR A 1 000 V	INTERRUPTORES EN AIRE	3WA11 3WA12 3WA13

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia by:

SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Autopista Medellín km. 8.5, Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
satisfies the assessed requirements, applicable to the product in mention:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE,
ARTÍCULO 2.3.17. EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

Fecha de Certificación: 2025/04/10
Fecha de Vencimiento: 2030/04/09

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2026/04/09 y 2028/11/09

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página
www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page www.cidet.org.co/consulta-certificados.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00111

Fecha de Certificación: 2025/04/10

Fecha de Vencimiento: 2030/04/09

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES

Denominación		Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1 000 V.		
Familia		Interruptores en aire		
Categoría		Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión		
Modelo		Interruptores Abiertos de Baja Tensión 3WA		
Referencia	Unidad de medida	3WA11	3WA12	3WA13
Tensión nominal, Ue	[V]	Hasta 1000	Hasta 1000	Hasta 1000
Corriente nominal, In	[A]	630 A / 800 A / 1000 A / 1250 A / 1600 A / 2000 A / 2500 A	2000 A / 2500 A / 3200 A / 4000 A	4000 A/ 5000 A / 6300 A
Tamaño constructivo		1	2	3
Frecuencia nominal	[Hz]	50/60	50/60	50/60
Número de polos		3 4		
Categoría de utilización		B		
Capacidad de ruptura, Icu/Ics	(kA)	/	/	/
Tensión de operación 500 VAC, Ue	(kA)	Hasta 85	Hasta 130	Hasta 150
Tensión de operación 690 VAC, Ue	(kA)	Hasta 66	Hasta 100	Hasta 150
Tensión de operación 1000 VAC, Ue	(kA)	Hasta 50	Hasta 85	Hasta 125
Tensión de operación 1150 VA.C Ue	(kA)	/	Hasta 50	Hasta 70
Uso	Para instalaciones industriales			
Nota: 1) A tensión nominal de operación Ue ≥690 V, El valor de Icw corresponde a la Icu o Ics				
Marca	3WA			
País de origen	Republica checa			
usos permitidos	industriales			
prohibiciones del producto	ninguno			
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia Artículo 2.3.17.2			



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page www.cidet.org.co/consulta-certificados.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00111

Fecha de Certificación: 2025/04/10

Fecha de Vencimiento: 2030/04/09

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	Laboratorio
30132E00	CIDET
50265E00	CIDET
272570-TL3-0	IPH
272570-TL3-1	IPH
272570-TL3-2	IPH
272570-TL3-3	IPH

FABRICANTE	
Fábrica	Dirección / País de Origen
OEZ s.r.o	Sedivska 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic and plant: Zahradni 1442/46, 792 01 Bruntal

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operation Coordinator



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page www.cidet.org.co/consulta-certificados.

This certificate only can be reproduced in its entirety.