



Zertifikat Nr.: 8706-K118

Zertifikatsinhaber: Streng Swiss AG
Dielsdorferstrasse 21, CH-8155 Niederhasli

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)
Bezeichnung: SP
Typen: PE 100 RC S5 SDR 11, $\varnothing$ 32...630, PN 16 mit/ohne Schutzmantelrohr (PP)
PE 100 RC S8 SDR 17 $\varnothing$ 75...630, PN 10 mit/ohne Schutzmantelrohr (PP)

dn: 32...630 PN: 10/16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW4 (01/26), ZGW101 (01/19)

Gültigkeit: 30.06.2031

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(A) Gemäss ZGW101 (01/19), Anhang A beträgt die minimale Wanddicke für Rohre 2.9 mm

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).




akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



SVGW



Zertifikat Nr. 06-098-9 SVGW

Zertifikatsinhaber: Streng Swiss AG, CH-8155 Niederhasli
Hersteller: Streng Swiss AG, CH-8155 Niederhasli
Vertreter / Vertreiber: Streng Swiss AG, CH-8155 Niederhasli

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **8706 - K118** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Rohre, Rohrleitungsteile,
Armaturen, Werkstoffe aus PE, Rohre
Bezeichnung: streng press - Rohre aus PE 100 für die Gasversorgung
Typen: PE 100 RC S5 SDR 11 mit / ohne Schutzmantelrohr (PP)
PE 100 RC S8 SDR 17 mit / ohne Schutzmantelrohr (PP)

Nennweite: d 32 – 630 mm (PE 100 RC S5 SDR 11)
d 75 – 630 mm (PE 100 RC S8 SDR 17)

Zertifizierungsgrundlage: ZG104 (01/26), ZGW101 (01/19)

Gültigkeit: **30.06.2031**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Umgebungstemperaturen von max. 25 °C
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Bestimmungen:

- Gemäss ZGW101 (01/19), Anhang A beträgt die minimale Wanddicke für Rohre 2.9 mm.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Zürich, 25.06.2026

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

9 Rohre, Rohrleitungsteile, Armaturen, Werkstoffe aus PE

9.1 Rohre

(Siehe auch unter Ziffer 6: Verbindungen)

*Zertifiziert gemäss Reglement für die SVGW-Zertifizierung von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Kunststoff für die Verwendung im Gas- und Trinkwasserbereich (ZGW101)

Gasqualitäten gemäss SVGW Richtlinie G1 (Ziffer 2.3).

Für Installationen mit Flüssiggas (nur Gasphase!) sind die Vorgaben des Arbeitskreises LPG (Beschluss vom 26.11.92) zu beachten. Für die Qualität des eingesetzten Flüssiggases ist die DIN 51622 (Ausgabe 12/85) massgebend.

9 TUBES, ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE, ROBINETTERIE, MATÉRIAUX EN PE *

9.1 Tubes

(Voir aussi chiffre 6: Raccordements)

*Certifié selon le règlement pour la certification SVGW de tubes et de composants en plastique utilisés dans les domaines du gaz et de l'eau (ZGW101)

Qualité du gaz selon la Directive SVGW G1 (point 2.3).

Pour les installations avec gaz liquéfiés (uniquement phase gazeuse!) les prescriptions du groupe de travail (GPL) (décision du 26.11.92) sont déterminantes. Pour la qualité des gaz liquéfié, on se référera à la norme DIN 51622 (édition 12/85).

Vertreter / Vertreiber Streng Swiss AG CH-8155 Niederhasli		Hersteller Streng Swiss AG CH-8155 Niederhasli		Zertifikat - Nr. 06-098-9 (8706-K118)	Code Gültig bis: 2031 Gas- Arten: H, B, P
Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: SVGW ZGW101 (01/19)					
Typenreihe streng press		HTB (höhere thermische Beständigkeit): Nein	Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
PE 100 S5 SDR 11	-		d 32 - 630	5	gelbe Streifen für Gasrohr, *)
PE 100 S8 SDR 17	-		d 75 - 630	5	gelbe Streifen für Gasrohr, *)
*) mit und ohne Schutzmantelrohr (PP)		Gemäss ZGW101 (01/19), Anhang A beträgt die minimale Wanddicke für Rohre 2.9 mm.			