



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

dormakaba Austria GmbH
Pebering Strass 22
5301 Eugendorf

IBS – Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle
Petzoldstraße 45 / 4020 Linz / Austria

T +43 732 7617-250 / F +43 732 7617-119
office@ibs-austria.at / www.ibs-austria.at
DVR 0659959 / FN 89116d
Landesgericht Linz / UID-Nr. ATU23289705

9. März 2018
Ulrich STÖCKL / AM
+43 732 7617 - 872

Nachweis über die weitere Verwendbarkeit der brandschutztechnischen Beurteilung, Aktennummer 10041404 vom 25.05.2011

Sie ersuchten mit Mail vom 7. März 2018 um einen Nachweis über die weitere Verwendbarkeit der oben angeführten Beurteilung.

Gegenstand der Beurteilung:

Paniktürverschlüsse DORMA PHA 2500 für ein- und zweiflügelige Drehtüren der Profilsereien:

SCHÜCO ADS80 FR30, SCHÜCO ADS80 FR60, SCHÜCO ADS65 NI FR30, SCHÜCO ADS65 NI SP und SCHÜCO FIRESTOP 90

Geforderte Eignung:

Eignung für den Einbau in geprüfte Feuer- und Rauchschutztüren der Profilsereien:

SCHÜCO ADS80 FR30, SCHÜCO ADS80 FR60, SCHÜCO ADS65 NI FR30, SCHÜCO ADS65 NI SP und SCHÜCO FIRESTOP 90

Grundlagen:

ÖNORM EN 1125:

„Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen: Anforderungen und Prüfverfahren“

Ausgabe: 1. April 2008



OÖ Landesbank AG (Hypo Oberösterreich)
IBAN AT46 5400 0000 0021 2944 / BIC OBLAAT2L
Oberbank AG
IBAN AT37 1500 0006 2100 6055 / BIC OBKLAT2L



ÖNORM EN 1634, Teil 1:

„Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge - Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster“

Ausgabe: 1. Februar 2009 - zurückgezogen

ÖNORM EN 1634, Teil 1:

„Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge - Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster“

Ausgabe: 1. Juni 2016

ÖNORM EN 1634, Teil 3:

Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Fenster und Beschläge - Teil 3: Prüfungen zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse (konsolidierte Fassung)

Ausgabe: 1. Februar 2007

Geltungsdauer:

Die brandschutztechnische Beurteilung Aktennummer 10041404 vom 25.05.2011 ist in Verbindung mit diesem Schreiben weiterhin bis zum **25. Mai 2023 bzw. bis zum Ende der Koexistenzperiode einer anwendbaren Produktnorm** verwendbar.

Dieser Nachweis wird unter Zugrundelegung der angeführten Grundlagen ausgestellt. Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit, wenn der Antragsteller unzulässige technische Veränderungen vornimmt und die im Prüfzeugnis angegebenen Abmessungen über- bzw. unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich in den Toleranzbereichen (siehe Prüfbericht bzw. Ausführungskatalog).

Nach Ablauf dieser Frist ist erneut um einen Nachweis der weiteren Verwendbarkeit anzuschreiben.

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Ulrich STÖCKL
Sachbearbeiter


Ing. Josef STOCKINGER
Zeichnungsberechtigter


Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Prüfstelle