

Discomfort door onvoldoende kwaliteit binnenklimaat

Adequate luchtbehandeling, zonwering, verstandig gebruikersgedrag

BESCHRIJVING

Onvoldoende kwaliteit van het binnenmilieu kan leiden tot hinder en discomfort, klachten aan de ogen en aan de luchtwegen, huidklachten en onbehaaglijk temperatuurgevoel.



AFSPRAAK

Gebouwen zijn afdoende geïsoleerd tegen koude (lage temperatuur, wind) en zonnewarmte.

Er worden kwalitatief hoogwaardige luchtbehandelingssystemen toegepast, met voldoende verse lucht toevoer, goede luchtfiltering en adequate afvoer van vervuilde lucht. Verwarming en koeling worden toegepast met adequate temperatuur regelingen.

Gebruikers stellen de zonwering en temperatuurregeling(thermostaat, radiatorkranen) met verstand in en alle gebruikers kleden zich passend voor de seizoenen.

WAT LEVERT HET OP

Een optimaal binnenklimaat geeft meer tevreden en beter presterende medewerkers.

WETGEVING

Arbobesluit 6.1.

ACHTERGRONDINFORMATIE

AI-24 Binnenmilieu 2013

<http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen/programma-van-eisen>

<http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fysische-factoren/klimaat>

MEER INFORMATIE

BIJZONDERHEDEN

In sommige oudere gebouwen zal een optimaal klimaat niet altijd bereikbaar zijn.

TYPE RISICO: categorie 3.4 Checklist RI&E 2012 van SNBV

TYPE OPLOSSING: A, B, C zie bijlage 2

A=Bronmaatregelen

B=Collectieve maatregelen

C=Individuele maatregelen