

# Safety Alert

## Betreden sleuf (>2,5M)

### Wat is er gebeurd?

Een medewerker heeft een sleuf van circa 2,5 meter diep betreden om de droogheid van de grond te controleren. Daarbij is gebruik gemaakt van een niet deugdelijke ladder. De sleuf was op dat moment nog niet veilig ingericht (door het ontbreken van adequate bekisting) en was daarom nog niet vrijgegeven voor betreding. Daarnaast was de medewerker alleen op locatie en er was geen operationeel leidinggevende in de buurt. Hierdoor is een situatie ontstaan met een hoog risico.

### Waarom is dit gebeurd?

De medewerker wilde de situatie controleren en heeft daarbij zelfstandig gehandeld, buiten de afgesproken werkwijze. Daarbij speelde het volgende mee:

- De sleuf was nog niet vrijgegeven voor betreding
- Er was onvoldoende toezicht op het moment van uitvoeren
- Onderschatting van de risico's

### Wat is er vervolgens gedaan?

De medewerker is aangesproken en verzocht om de sleuf te verlaten. Hierna zijn de werkzaamheden direct stilgelegd en is de onveilige situatie afgeschermd. Vervolgens is:

- De sleuf alsnog veilig ingericht (bekisting aangebracht)
- De werkinstructie opnieuw besproken met de betrokken medewerkers
- De niet deugdelijke ladder direct verwijderd
- Het incident gedeeld in het uitvoeringsoverleg en via toolboxes



# Safety Alert

## **Wat verwachten we van elkaar?**

- Betreed een sleuf alleen na vrijgave en controle
- Betreed een sleuf nooit alleen
- Gebruik alleen goedgekeurde en geschikte arbeidsmiddelen
- Bij twijfel: niet doen en eerst afstemmen met de uitvoerder
- Spreek elkaar aan en grijp in bij onveilige handelingen en situaties

## **Vragen?**

Bij vragen of twijfel, raadpleeg je leidinggevende of neem contact op met HSE Risk & Compliance via [safe\\_office@schiphol.nl](mailto:safe_office@schiphol.nl).