

Gezondheidsschade door asbest

Inventarisatie en gecontroleerde verwijdering

BESCHRIJVING

Aan het werken met asbest zijn zeer ernstige gezondheidsrisico's verbonden. Op de Schiphol zijn in het terminalcomplex en alle andere gebouwen, installaties en leidingsystemen van voor 1994 asbesthoudend materiaal verwerkt. In het terminalcomplex is een uitgebreide Risico inventarisatie en Evaluatie gedaan en zijn de locaties waar asbest (houdend materiaal) is verwerkt zoveel mogelijk in kaart gebracht. Incidenten ontstaan vaak bij verbouwingen.

AFSPRAAK

Conform de wettelijke bepalingen geldt op de luchthaven een verbod op het beroepsmatig gebruik van asbest. Wel is op verschillende plaatsen nog asbesthoudend materiaal aanwezig. Voor het Terminalcomplex is een onvolledige asbestinventarisatie uitgevoerd en vastgelegd in een asbestrapportage Type A Conform SC540 en wordt beheerd door A/ASM/TC/EP. Het voorkomen of beheersen van blootstelling aan asbest is vastgelegd in het 'Asbestbeheersplan Schiphol Nederland BV'. Het beleid met betrekking tot *asbestverwijdering* is ondergebracht bij de HSE-Office. De coördinatie van de uitvoering ligt bij de betreffende afdelingen.

Waar mogelijk zijn locaties waar asbesthoudend materiaal is gebruikt, gemarkeerd.



WAT LEVERT HET OP

Blootstelling aan asbest (vezels) wordt voorkomen. Langdurige blootstelling aan asbest kan leiden tot asbestose.

WETGEVING

- Wet milieubeheer (Asbestverwijderingsbesluit 2005).
- Productenbesluit asbest 2005.
- Arbeidsomstandighedenwet.
- Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen.
- Arbowet; Arbobesluit artikel 4.13 tot en met 4.23. Afdeling 5 aanvullende voorschriften asbest, artikel 4.37, 4.44 tot en met 4.54 en 4.55, 9.19 tot en met 9.22; Arboregeling artikel 4.21 tot en met 4.27.
- Bouwbesluit 2012 (1 januari 2018).
- Certificatieschema's 530 (asbestverwijdering), 540 (asbestinventarisatie), 560 (deskundig inventariseerder asbest) en 570 (asbestdeskundige).
- Landelijk asbest volg systeem (LAVS)

ACHTERGROND INFORMATIE

MEER INFORMATIE

Via HSE Office:

- Arbo-Informatieblad AI-03 Asbest.
- NEN 2990 Lucht-Eindcontrole na asbestverwijdering.

Op intranet:

Asbestbeheersplan Schiphol Nederland BV.

Op internet:

www.schiphol.nl/veiligheid 'Asbestbeheersplan Schiphol Nederland BV'.
www.arboportaal.nl, zoekterm 'Asbest'.

BIJZONDERHEDEN

- Toepassen van containment.
- Zorg voor goede communicatie en nazorg bij incidenten.

RISICOTYPERING : 1.8, 4.1, 4.6

BEHEERSMAATREGEL : A