



# SAFETY ALERT

Mei 2015 A/SSE/S&E

## Open spanningvoerende delen

Tijdens werkzaamheden bij het in pandige gatehuis E24 1<sup>e</sup> verdieping is een medewerker in aanraking gekomen met afgezaagde maar nog wel onder spanning staande voedingskabels. Hierdoor heeft de medewerker een elektrische schok gekregen.

➤ **Gevolgen bij aanraking van onder elektrische spanning staande delen:**

**Life critical:** elektrische schok door aanraking, persoonlijk letsel;

**Process critical:** Brandgevaar, uitval van installatiedelen, procesverstoring in de Terminal.

➤ **Gevolg van dit incident:**

De medewerker is onderzocht bij Airport Medical Services.



➤ **Wat te doen:**

1. Voor aanvang controleren of er ongeïsoleerde kabels op de werkplek aanwezig zijn;
2. Losse kabeleinden altijd direct melden bij de werkverantwoordelijke;
3. Losse kabeleinden deugdelijk veilig laten stellen.
4. Werk weer voortzetten na goedkeuring van de werkverantwoordelijke.

**VEILIG  
VOOR ELKAAR**

Bij vragen of twijfel? Informeer uw leidinggevende.

