


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Master Builders Solutions  
Schweiz AG  
Hardmattstrasse 434  
5082 Kaisten  
Schweiz

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthaus Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Zentrale +49 (0) 209 9242-0  
Durchwahl +49 (0) 209 9242-274  
Telefax +49 (0) 209 9242-212  
E-Mail p.pachecomoreno@hyg.de  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: **K-417374-26-PPM/Lk**  
Ansprechpartner: Patricia Pacheco Moreno  
Umschreibung: K-415943-26-PPM

Gelsenkirchen, 21.07.2026

## PRÜFZEUGNIS

gemäß DVGW Arbeitsblatt W 347 "Hygienische Anforderungen  
an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich"  
(Stand 2023-11)

**Erzeugnis:** MasterGlenium ACE 337  
Dosierung: 2,0 M.-% vom Zementanteil

**Prüfkörper:** Prismen (grau)

### Prüfergebnis:

Die o.g. Prüfkörper erfüllen gemäß Prüfbericht-Nr.: **K-415943-26-PPM vom 15.06.2026** die Anforderungen nach dem DVGW Arbeitsblatt W 347 (Stand 2023-11) für folgende(n) Anwendungsbereich(e), sofern hierzu technisch geeignet:

| Anwendungsbereiche | Werkstoffe und Bauteile                                                               | Prüfergebnis |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I                  | Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre                                    | ---          |
| II                 | Betonrohre $\geq$ DN 300, Betonbehälter, Zementmörtel für Behälterauskleidungen       | erfüllt      |
| III                | Fliesenkleber, Fugenmörtel, Zementmörtelauskleidungen für Formstücke, Reparaturmörtel | erfüllt      |
| IV                 | Betonbauteile in Trinkwasserschutzonen I, II oder III                                 | erfüllt      |

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **15.06.2031**.

Enthält das Produkt organische Inhaltsstoffe muss das mikrobiologische Verhalten die Anforderungen gemäß DVGW Arbeitsblatt W 270 (Stand 2007-11) erfüllen.

Der Direktor des Hygiene-Instituts  
i. A.

*P. Pacheco Moreno*

(gescannte Unterschrift)

Patricia Pacheco Moreno

Laborleitung der Abteilung für  
wasserhygienische Materialprüfungen



Dieses Dokument ist digital freigegeben.

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vertretungsberechtigte: Prof. Dr. Frank Obenaus (Vorsitzender), Joachim Löchte (stellv. Vorsitzender), Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)