Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler
Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Master Builders Solutions Schweiz AG
Hardmattstraße 434
5082 KAISTEN
SCHWEIZ

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-230
E-Mail p.muehlnickel@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-416792-26-Mü
Ansprechpartner: Frau P. Mühlnickel

Gelsenkirchen, den 22.07.2026

P R Ü F Z E U G N I S

Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich
Prüfung gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007

Antragsteller:	Master Builders Solutions Schweiz AG Hardmattstraße 434 5082 KAISTEN SCHWEIZ
Werkstoff:	**MasterGlenium SKY 744**
Prüfungsart:	Werkstoffprüfung

Beton, hergestellt unter Verwendung von **MasterGlenium SKY 744** erfüllt gemäß Prüfbericht **W-416792-26-Mü** vom **22.07.2026** die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Details zum genauen Ablauf der Prüfung sowie die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.
Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **22.07.2031**. Die Gültigkeitsdauer beträgt 5 Jahre und kann auf schriftliche Anfrage des Antragstellers einmalig verlängert werden, sofern die Vorgaben des Arbeitsblattes W 270 erfüllt sind.

Der Direktor des Instituts
i.A.

(gescannte Unterschrift)
Paula Mühlnickel M. Sc.
Leiterin der Abteilung Mikrobiologische Material- und Hygieneprüfungen

Dieses Dokument ist digital freigegeben.

Die Ergebnisse der Prüfungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen. Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert verwendet werden. Es gelten unsere AGB (http://www.hyg.de).

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: **VR 519** Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: **DE125018356**
Vertretungsberechtigte: Prof. Dr. Frank Obenaus (Vorsitzender), Joachim Löchte (stellv. Vorsitzender), Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)