


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

PCI Bauprodukte AG  
Im Schachen  
5113 HOLDERBANK  
SCHWEIZ

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthaus Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0  
Durchwahl (0209) 9242-230  
Telefax (0209) 9242-222  
E-Mail c.schell@hyg.de  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-333414-20-SI/Krü  
Vormals: W-323721-20-SI/to  
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, den 09.09.2020

## PRÜFZEUGNIS

(Umschreibung von Prüfzeugnis W-323721-20-SI/to)

**Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich**  
**Prüfung gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007**

**Antragsteller:** PCI Bauprodukte AG  
Im Schachen  
5113 HOLDERBANK  
SCHWEIZ

**Werkstoff:** MasterGlenium SKY 652

**Prüfungsart:** Werkstoffprüfung

Beton, hergestellt unter Verwendung von **MasterGlenium SKY 652** erfüllt gemäß Prüfbericht **W-246987-14-SI** vom **14.08.2014** die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Details zum genauen Ablauf der Prüfung sowie die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **14.08.2024**.

Der Direktor des Hygiene-Instituts  
i.A.

Dr. Ch. Schell  
Leiterin Abteilung Umweltmikrobiologie, Material- und Hygieneprüfungen



Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Die Gültigkeit des Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Joachim Löchte, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)