











FireFree produkter - vedligeholdelsesvejledning

Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Anbefalet eftersyn	Forventet levetid
FireFree 101 Brandfuge / Brandfiller 	Vandbaseret, ablativ brandfugemasse til brandlukning af installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller min. ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	>25 år
FireFree125 Installationsrør 	Delbart cirkulært Installationsrør med indlæg af ekspanderende grafitbaseret materiale. Ideel til brandlukning i forbindelse med kabler og føringsrør af plast.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer og usiftninger skal ske med samme produkt.	60 år iht. ASTM E 2923-14
FireFree 250 Brandmørtel 	Hydraulisk mørtel til brandlukning af installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller min. ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	>40 år
FireFree 320 Brandbøsning 	Brandbøsning til brandlukning af gennemføringer af afløbs- og medierør, samt føringsrør til kabler.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	60 år iht. ASTM E 2923-14
FireFree 330 Flexbøsning 	Flexbøsning til brandsikring af brændbare rørinstallationer eller installationer med brændbar isolering i brandklassificerede vægge og etageadskillelser.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller.	60 år iht. ASTM E 2923-14

FireFree produkter - vedligeholdelsesvejledning

Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Anbefalet eftersyn	Forventet levetid
FireFree 501, 601 og 602 Brandplader 	Brandplader til brandlukning af større udsparinger med eller uden installationer.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	>25 år
FireFree 625 Brandbandage 	Brandbandage bestående af ekspanderende grafitbånd. Leveres på rulle og kan anvendes i borede huller med FireFree 101 Brandfuge eller i systemløsninger med FireFree Brandluknings-system eller FireFree 250 Brandmørtel.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller.	60 år iht. ASTM E 2923-14
FireFree 701 Brandpakning 	Brandpakning bestående af ekspanderende grafitbånd på rulle til brandlukning af plastrør og alupexrør, med og uden brændbar isolering af PE-skum og cellegummi.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller.	60 år iht. ASTM E 2923-14
FireFree Bagstop 	Bagstopmateriale, der kan anvendes som bagstop bag FireFree 101 brandfuge.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Kontrollér at bøsningen er intakt samt at skruer er korrekt fastgjort. Ved skader udskiftes brandbøsningen. Eventuelle åbninger mellem installationer og konstruktion udfyldes med stenduld og FireFree 101 Brandfuge bag bøsningen.	N/A
FireFree B960 Keramisk uld 	FireFree B960 Keramisk uld, 128 kg/m ³ . Anvendes som bagstop for brandfuger som eksempelvis FireFree 101 Brandfuge.	Kræver ingen særlig renhold. Vil oftest være placeret bag tæt og dækkende materiale.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3. Genindbygges, vis produktet indgår i en tydeligt beskadiget brandlukning.	N/A - Ikke biologisk nedbrydeligt