



FireFree® produkter - vedligeholdelsesvejledning

Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Anbefalet eftersyn	Forventet teknisk levetid
B722 Brandmastik 	Til brandtætning af fuger og mindre gennemføringer i væg og dæk, med eller uden tekniske installationer. Indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller min. ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	25 år
B725 Intumastik 	Til brandtætning af fuger og mindre gennemføringer i vægkonstruktioner og etageadskillelser med eller uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	25 år
EasyFix 	Til tætning af installationsgennemføringer med små fuger, med mindst 30 mm mellem de enkelte gennemføringer. Monteres i tre-kantsfuge omkring installationen, således at hullet lukkes.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres forsigtigt, da FireFree® EasyFix ikke hælder op. Benyt let fugtig klud og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	25 år
B280 Brandgips 	Til brandtætning af større åbninger i vægkonstruktioner og etageadskillelser med og uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med FireFree® B722 Brandmastik.	25 år
B744/B745 Brandplade 	Til brandtætning af større åbninger i vægkonstruktioner og etageadskillelser med og uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med FireFree® B722 Brandmastik.	25 år

Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Anbefalet eftersyn	Forventet teknisk levetid
2K Brandtætningsskum 	Til brandsikring af huller omkring gennemføringer i brandadskillende bygningsdele, evt. sammen med FireFree® Foam Block FF510.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	30 år
FF510 Foam Block 	Til brandsikring af huller omkring installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer og uskiftninger skal ske med samme produkt.	30 år
B790 Brandbøsning 	Til brandlukning af gennemgående plastrør, kabler og mindre stålrør i vægkonstruktioner eller etageadskillelser. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Kontrollér at bøsningen er intakt samt at skruer er korrekt fastgjort. Ved skader udskiftes brandbøsningen. Eventuelle åbninger mellem installationer og konstruktion udfyldes med stenuld og FireFree® B722 Brandmastik bag bøsningen.	25 år
B780 Brandpakning 	Til brandlukning af gennemgående rørinstallationer i vægkonstruktioner eller etageadskillelser. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed	Da brandpakningen inddækkes, er renhold ikke nødvendig.	Da brandpakningen inddækkes, er eftersyn og vedligehold ikke nødvendig.	-
Trækrør+ 	Til brandsikker gennemtræk af kabler og plastrør. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Kontrollér at den keramiske uld er placeret korrekt centralt i trækrøret. Genmonter evt. 2-3 cm. stenuld, om nødvendigt.	25 år