











# FireFree® produkter - vedligeholdelsesvejledning



Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Eftersyn	Forventet Teknisk levetid
FireFree® B722 Brandmastik 	Til brandtætning af fuger og mindre gennemføringer i vægkonstruktioner og etageadskillelser, med eller uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	30 år
FireFree® B725 Intumastik 	Til brandtætning af fuger og mindre gennemføringer i vægkonstruktioner og etageadskillelser med eller uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	30 år
FireFree® EasyFix 	Til tætning af installationsgennemføringer med små fuger, med mindst 30 mm mellem de enkelte gennemføringer. Monteres i trekantsfuge omkring installationen, således at hullet lukkes.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres forsigtigt, da FireFree® EasyFix ikke hærdner op. Benyt let fugtig klud og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	50 år
FireFree® B280 Brandgips 	Til brandtætning af større åbninger i vægkonstruktioner og etageadskillelser med og uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med FireFree® B722 Brandmastik.	30 år
FireFree® B744/B745 Brandplade 	Til brandtætning af større åbninger i vægkonstruktioner og etageadskillelser med og uden tekniske installationer. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med FireFree® B722 Brandmastik.	30 år

# FireFree® produkter - vedligeholdelsesvejledning



Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Eftersyn	Forventet Teknisk levetid
FireFree® 2K Brandtætningsskum 	Til brandsikring af huller omkring gennemføringer i brandadskillende bygningsdele, evt. sammen med FireFree® Foam Block FF510.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.	30 år
FireFree® FF510 Foam Block 	Til brandsikring af huller omkring installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicer for revner og andre skader med jævne mellemrum, eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer og uskiftninger skal ske med samme produkt.	30 år
FireFree® B790 Brandbøsning 	Til brandlukning af gennemgående plastrør, kabler og mindre stålrør i vægkonstruktioner eller etageadskillelser. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicerer med mellemrum samt efter nyt arbejde, at bøsningen er intakt samt at skruer er korrekt fastgjort. Ved skader udskiftes brandbøsningen. Eventuelle åbninger mellem installationer og konstruktion udfyldes med stenuld og FireFree® B722 Brandmastik bag bøsningen.	30 år
FireFree® B780 Brandpakning 	Til brandlukning af gennemgående rørinstallationer i vægkonstruktioner eller etageadskillelser. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed	Da brandpakningen inddækkes, er renhold ikke nødvendig.	Da brandpakningen inddækkes, er eftersyn og vedligehold ikke nødvendig.	30 år
FireFree® Trækrør+ 	Til brandsikker gennemtræk af kabler og plastrør. Til indendørs brug i rum med normal luftfugtighed.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/ aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Inspicerer med mellemrum, samt efter nyt arbejde at den keramiskeuld er placeret korrekt centralt i trækrøret. Genmonter evt. 2-3 cm stenuld, om nødvendigt.	30 år