

FireFree produkter - vedligeholdelsesvejledning



Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Anbefalet eftersyn
101 Brandfuge / brandfiller 	Vandbaseret, ablativ brandfugemasse til brandlukning af installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller min. ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.
501, 601 og 602 brandplader 	Brandplader til brandlukning af større udsparringer med eller uden installationer.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reparationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.
625 Brandbandage 	Brandbandage bestående af ekspanderende grafitbånd. Leveres på rulle og kan anvendes i borede huller med FireFree 101 Brandfuge eller i systemløsninger med FireFree Brandlukningssystem eller FireFree 250 Brandmørtel.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller.
701 Brandpakning 	Brandpakning bestående af ekspanderende grafitbånd på rulle til brandlukning af plastrør og alupexrør, med og uden brændbar isolering af PE-skum og cellegummi	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller.
330 Flexbøsning 	Flexbøsning til brandsikring af brændbare rørinstallationer eller installationer med brændbar isolering i brandklassificerede vægge og etageadskillelser.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller.

FireFree produkter - vedligeholdelsesvejledning



Produkt	Anvendelsesområde	Renhold	Anbefalet eftersyn
320 Brandbøsning 	Brandbøsning til brandlukning af gennemføringer af afløbs- og medierør, samt føringsrør til kabler.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer udføres fra begge sider af gennemføringen med samme produkt.
125 Installationsrør 	Delbart cirkulært Installationsrør med indlæg af ekspanderende grafitbaseret materiale. Ideel til brandlukning i forbindelse med kabler og føringsrør af plast.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Inspicer for revner og andre skader eller ved ny gennemføring. Kontrollér især lukninger af åbninger/huller. Reperationer og uskiftninger skal ske med samme produkt.
Bagstop 	Bagstopsmateriale, der kan anvendes som bagstop bag FireFree 101 brandfuge.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Kontrollér at bøsningen er intakt samt at skruer er korrekt fastgjort. Ved skader udskiftes brandbøsningen. Eventuelle åbninger mellem installationer og konstruktion udfyldes med stenuld og FireFree® B722 Brandmastik bag bøsningen.
Keramisk uld 	Keramisk uld, 128 kg/m³. Anvendes som bagstop for brandfuger som eksempelvis FireFree® B722 Brandmastik og FireFree® B725 Intumastik.	Kræver ingen særlig renhold. Vaskes/aftørres som tilstødende overflader. Benyt fugtig klud, vand og mild sæbe. Anvend ikke klor eller opløsningsbaserede produkter.	Jævnlig inspektion af synlige brandlukninger, eller minimum ca. hvert 3 år. Kontrollér at den keramiske uld er placeret korrekt centralt i trækkrøret. Genmonter evt. 2-3 cm. stenuld, om nødvendigt.