

Skyldighet att anmäla elolycksfall m.m. till Elsäkerhetsverket

Ändringslogg

Version	Ändring
5.0	Nytt dokumentformat. Hela dokumentet är att anses som nytt.

Innehåll

1. Introduktion.....	4
2. Anmälan av olycksfall och allvarliga tillbud	4
3. Anmälan om driftstörning	5

1. Introduktion

Den som är innehavare av en starkströmsanläggning för järnvägsdrift ska enligt Elsäkerhetsförordningen (2017:218 §5) snarast möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket:

1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av el och allvarliga tillbud till sådana, och
2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten.

Med **innehavare** avses den som rent faktiskt innehar en anläggning oavsett om innehavet grundar sig på äganderätt eller nyttjanderätt.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2012:1) definierar vad som avses med olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar samt hur en anmälan ska ske och vad anmälan ska innehålla.

- Med **olycksfall** avses en oönskad händelse som lett till att elektrisk ström orsakat skada på person eller dödsfall.
- Med **allvarligt tillbud** avses en oönskad händelse där elektrisk ström hade kunnat leda till en allvarlig skada på en person eller ett dödsfall. Bränder som orsakas av fel i starkströmsanläggningar anses som allvarliga tillbud om branden hade kunnat skada personer utanför anläggningens inhägnad eller kapsling.
- Med en **driftstörning** som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten avses ett strömavbrott i en starkströmsanläggning där avbrottet lett till omfattande saksador på anläggningen eller på närliggande starkströms- eller svagströmsanläggningar eller på rörledningar.

2. Anmälan av olycksfall och allvarliga tillbud

En anmälan av olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av el samt allvarliga tillbud till sådana olycksfall ska ske elektroniskt på formulär som finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

En anmälan ska ske senast närmast påföljande arbetsdag efter det att händelsen inträffat.

En anmälan om ett olycksfall eller ett allvarligt tillbud ska göras av innehavare och innehålla följande uppgifter:

1. Innehavarens kontaktuppgifter

- Innehavare: *Jernhusen Verkstäder AB*
- Organisationsnummer: *556616-7408*
- Utdelningsadress: *Box 520*
- Postnummer: *101 30*
- Postadress: *Stockholm*
- Kontaktperson: *Marcus Reyier*
- Telefonnummer: *08-410 626 00*
- Mejladress: *marcus.reyier@jernhusen.se*

2. Plats där olyckan inträffade, Ex.

- Datum: *2014-01-28*
- Län: *Stockholms län*
- Kommun: *Solna*
- Övrig information: *Hagalund spår 53*

3. En kortfattad beskrivning av händelseförloppet:

4. Eventuella skador på person eller dödsfall

- Skador på person eller dödsfall: *Ja/Nej*
- Uppgifter om eventuella brister som åtgärdats:

En anmälan enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2012:1) åsidosätter inte eventuell anmälningsskyldighet enligt andra regelverk till exempel för arbetsgivare till Arbetsmiljöverket.

3. Anmälan om driftstörning

En anmälan om driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten ska göras av innehavare och innehålla följande uppgifter:

1. Innehavarens kontaktuppgifter

- Innehavare: *Jernhusen Verkstäder AB*
- Organisationsnummer: *556616-7408*
- Utdelningsadress: *Box 520*
- Postnummer: *101 30*
- Postadress: *Stockholm*
- Telefonnummer: *08-410 626 00*

2. Plats där driftstörningen inträffade, Ex.

- Län: *Stockholms län*
- Kommun: *Solna*
- Övrig information: *Hagalund spår 53*

3. En kortfattad beskrivning av driftstörningens omfattning samt uppgift om eventuella åtgärder som vidtagits.:

- Kortfattad beskrivning av driftstörningens omfattning: *Skriv vad som har hänt*
- Uppgift om eventuella åtgärder som vidtagits: *Beskriv vad som har åtgärdats*