

Dokumenttyp Instruktion	Versionsnummer 0.1	Giltigt fr.o.m. 2017-09-15
Dokumentägare Elsäkerhetssamordnare	Beslutad av Chef fastighet AODG	



Instruktion om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar till Elsäkerhetsverket

Dokumenttyp Instruktion	Versionsnummer 0.1	Giltigt fr.o.m. 2017-09-15
Dokumentägare Elsäkerhetssamordnare	Beslutad av Chef fastighet AODG	

Skyldighet att anmäla olycksfall allvarliga tillbud och driftstörningar, till Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsförordning (2017:218)

5 § Den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller innehar en starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift ska snarast möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket

1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av el och allvarliga tillbud till sådana olycksfall, och
2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten.

Med **innehavare** avses den som rent faktiskt innehar en anläggning oavsett om innehavet grundar sig på äganderätt eller nyttjanderätt.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2012:1 innehåller regler om hur en anmälan ska göras samt vad anmälan ska innehålla.

I ELSÄK-FS 2012:1 anges följande definitioner

Olycksfall: en oönskad händelse som lett till att elektrisk ström orsakat skada på person eller dödsfall.

Allvarligt tillbud: en oönskad händelse där elektrisk ström hade kunnat leda till en allvarlig skada på en person eller ett dödsfall.

Bränder som orsakas av fel i starkströmsanläggningar anses som allvarliga tillbud om branden hade kunnat skada personer utanför anläggningens inhägnad eller kapsling.

Driftstörning: Störning som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten och där strömavbrottet i starkströmsanläggningen lett till omfattande saksador på anläggningen eller på närliggande starkströms- eller svagströmsanläggningar eller på rörledningar.

Anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar i Jernhusens anläggningar

Olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar som inträffar på Jernhusens anläggningar ska utan onödigt dröjsmål anmälas till **Jernhusens kundservice**.

Jernhusens Kundservice

Telefon: 0771-11 10 11

E-post: h24@jernhusen.se

Elsäkerhetssamordnare hos Jernhusen gör sedan en anmälan till Elsäkerhetsverket. Anmälan till Elsäkerhetsverket ska göras närmast påföljande arbetsdag efter det att händelsen inträffat. Anmälan görs elektroniskt på ett formulär som Elsäkerhetsverket fastställt.

I anmälan till Elsäkerhetsverket om *olycksfall* eller *tillbud* anges följande

1. Innehavarens kontaktuppgifter
2. Plats där olyckan inträffade
3. En kortfattad beskrivning av händelseförloppet
4. Eventuella skador på person eller dödsfall

I anmälan till Elsäkerhetsverket om *driftstörningar* anges följande

1. Innehavarens kontaktuppgifter
2. Plats där driftstörningen inträffade
3. En kortfattad beskrivning av driftstörningens omfattning samt uppgift om eventuella åtgärder som vidtagits.

Dokumenttyp Instruktion	Versionsnummer 0.1	Giltigt fr.o.m. 2017-09-15
Dokumentägare Elsäkerhetssamordnare	Beslutad av Chef fastighet AODG	



En anmälan till Elsäkerhetsverket enligt ELSÄK-FS 2012:1 åsidosätter inte annan eventuell anmälningskyldighet enligt andra regelverk, t.ex. arbetsgivarens skyldighet att underrätta Arbetsmiljöverket om inträffade olyckor och tillbud.