


#### ANVISNINGER:

- BOREHULL ETABLERES MED MINIMUM 4 METER AVSTAND MELLOM BOREHULLENE OVER HELE BORESTREKNINGEN.
- DER UTTAK AV BERG ER NØDVENDIG, KLARGJØRES GRØFT FOR ALLE FIRE KABELSETT. I OMRÅDER MED KUN LØSMASSER GRAVES DET FOR DE TO KABELSETTENE SOM BYGGES FØRST.
- GRAVESKRÅNING IHT. DET SOM AV GEOTEKNIKER ELLER ENTREPRENØR MED GEOTEKNISK KOMPETANSE VURDERER SOM STABIL GRAVESKRÅNING



Underlagt taushetsplikt etter energiloven §9-3 jf bfe § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova §13.

Rev.	Dato	Tilbudsgrunnlag	AneWal	HaSDa	AneWal
	2022-09-30	Tilbudsgrunnlag			
		Utarbeidet		Fagkontroll	Godkjent

Detta dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

**Glvia** Målestokk (gjelder A1) 1:10

132 kV Kabeltrasé Klemetsrud - Liåsen

Generelt grøftesnitt  
Grøft og boring

<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer 52201473	Tegningsnummer 401	Revisjon F01
-------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------