


Aktivitet nær høyspenningslinjer
og kabler er livsfarlig





Nettselskapet må varsles!

Skal du arbeide nærmere enn 30 meter avstand til linjen må Hafslund Nett varsles på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.



Høyspenningslinjer er livsfarlige på flere meters avstand. Berøring av høyspenningslinjer og anlegg har ført til flere nestenulykker og tragiske dødsulykker.


Erstatningsansvar

Skade på anlegg tilhørende nettselskapet kan medføre erstatningsansvar for:

- Tap grunnet avbrudd i levert strøm
- Reparasjonskostnader


Eksempel: En gravemaskin skader en høyspentkabel i et boligområde. Skaden fører til at over 1000 kunder blir uten strøm i en time. Totalkostnaden blir cirka 200.000 kroner.

Sikkerhetstiltak



Anleggsvirksomhet nær høyspenningslinjer

Arbeider du med anleggs- og skogsmaskiner, transport eller annen redskap med stor rekkevidde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidssstedet. Alt arbeid innenfor 30 m skal vurderes av en Hafslund Nett-godkjent Leder For Sikkerhet (LFS).



Graing, boring og spunting

Undersøk alltid om det er kabler i bakken der du skal grave eller bore. Det skal alltid utføres kabelpåvisning, og denne tjenesten er gratis. Ved aktivitet nærmere regionalnettkabler enn 5 m skal alltid Hafslund Nett kontaktes.




Trefelling

Før trefelling nær høyspenningslinjer skal nettselskapet på forhånd alltid kontaktes for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.



Lagring under linje

Laging under linje skal ikke forekomme. Ta kontakt med Hafslund Nett for avtale om lagring nær ved.



Personløftere

Undersøk alltid om det er elektriske ledninger i området personløfteren skal benyttes. Er du nærmere enn 30 m fra høyspenningsanlegg skal nettselskapet kontaktes.

Kontaktinformasjon på baksiden →



Ta kontakt med Hafslund Nett 22 44 10 40 ved:

- skade på kabel/linje
- anleggsvirksomhet nær ved høyspenningslinjer
- graving, boring og spunting
- trefelling
- lagring og transport under høyspenningslinjer

For alle aktiviteter beskrevet i denne brosjyren må Hafslund Nett kontaktes. Vi vil gi informasjon og ved behov stille med en representant som vil gi råd for å ivareta sikkerheten.

Kontakt Geomatikk for kabelpåvisning

Telefon: 915 09 146

Hverdager 07.00–16.00 (også døgnåpen vakttelefon)

E-post: gravemelding.oslo@geomatikk.no

Nettside: gravemelding.no

Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand fastsatt av Geomatikk skal Hafslund Nett kontaktes via gravevarsel@hafslund.no før arbeidet videreføres.

Spør om du er i tvil!