

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter kalt nettselskapet) distribusjons- eller regionalnett.

Med næringskunder forstås nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i § 1 i lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i disse vilkår skal, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, definisjonene i vedlagte definisjonsliste legges til grunn.

Vilkår i eventuelle særkontrakter avtalt direkte med nettkunden har forrang i forhold til standardvilkårene.

§ 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR

Tilknytningsvilkårene regulerer forholdet mellom nettselskapet som eier av distribusjons- og regionalnettet (nettanlegg) og eieren av det elektriske anlegg som skal eller er tilknyttet nettselskapets nettanlegg. Betingelsene for uttak av elektrisk kraft fra nettselskapets nettanlegg reguleres av nettleievilkårene mellom nettselskapet og nettkunden.

Tilknytning av en installasjon til nettselskapets nettanlegg kan også berøre forholdet til en grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom uten at disse er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf.

§ 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

§ 2 - 1 Avtaleforholdet

Avtaleforholdet vedrørende tilknytningen til nettselskapets nettanlegg består av disse tilknytningsvilkår. For bruk av nettet til overføring av elektrisk kraft gjelder i tillegg Hafslund Netts nettleievilkår for næringskunder mv med eventuelle individuelle vilkår, gjeldende tariffvilkår samt de forutsetninger som er lagt til grunn for tilknytningen jf § 2-4.

§ 2 - 2 Bestilling og utførelse av tilknytning

Bestilling og utførelse av tilknytning til nettselskapets nettanlegg skal skje i henhold til nettselskapets gjeldene rutiner.

Den som bestiller tilknytning av et elektrisk anlegg må oppgi blant annet følgende informasjon:

- om bestillingen gjelder permanent eller midlertidig tilknytning
- anleggseiers fullstendige navn
- anleggseiers foretaksnr/fødselsdato/bostedsadresse/næringsadresse
- anleggsadresse
- forslag til energi- og effektbudsjett
- anleggets bruksformål
- plassering av tilknytningspunkt, målepunkt og overbelastningsvern

§ 2 - 3 Bekreftelse av bestilling

Nettselskapet melder skriftlig tilbake til anleggseier, eller dennes representant, om bestillingen er godkjent med de innmeldte data eller om det kreves ytterligere informasjon. Meldingen kan gis elektronisk. Eventuell nekting av godkjennelse skal være saklig og grunngis skriftlig.

Sammen med nettselskapets tilbakemelding til anleggseier vedlegges et eksemplar av disse tilknytningsvilkår. Alternativt kan nettselskapet henvise til sted hvor tilknytningsvilkårene mv er tilgjengelige, f eks på nettselskapets hjemmeside.

§ 2 - 4 Tilknytningsforutsetninger

Et elektrisk anlegg blir tilknyttet nettselskapets nettanlegg i henhold til de forutsetningene som er angitt i nettselskapets skriftlige tilbakemelding til anleggseieren, jf § 2-3, samt de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Nettselskapets nettanlegg frem til tilknytningspunktet dimensjoneres på bakgrunn av et omforent energi- og effektbudsjett.

Spesielle forutsetninger for tilknytningen fremgår av eget vedlegg til disse vilkår. Rettigheter nettselskapet har ervervet over anleggseierens faste eiendom kan tinglyses på nettselskapets bekostning.

Dersom forutsetningene for tilknytning av et elektrisk anlegg blir vesentlig endret, eller viser seg å ikke være korrekte, kan nettselskapet kreve å få dekket de merkostnader dette medfører.

§ 2 - 5 Overdragelse av elektrisk anlegg som er tilknyttet nettet

Tilknytningsvilkårene gjelder for alle fremtidige eiere av elektriske anlegg. Dersom et elektrisk anlegg skifter eier trer den nye eier inn i de samme rettigheter og plikter som sin forgjenger, herunder de rettigheter og plikter som følger av disse tilknytningsvilkårene.

§ 2 - 6 Drift og vedlikehold av elektriske anlegg

Installasjonseier er ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde det elektriske anlegg i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Nettselskapet, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Det lokale eltilsyn (DLE) har i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter rett til uhindret og kostnadsfri adgang til alle anleggseiers anlegg som er tilknyttet nettselskapets nettanlegg.

§ 2 - 7 Taushetsplikt

Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører installasjonseier eller tilsatte i installasjonseiers virksomhet til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

- a) med samtykke fra den opplysningen gjelder
 - b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
 - c) som ledd i betalingsinnkreving mv og ellers hvor det foreligger saklige grunner
- Nettselskapet skal likeledes bevare taushet om alle forhold selskapet blir kjent med av teknisk eller økonomisk art som vedrører installasjonseier og hans virksomhet, som ikke allerede er allment kjent.

§ 3 FREMFØRING OG PLASSERING AV NETT

§ 3 - 1 Fremføring av distribusjonsnett/stikkledning for tilknytning av anleggseiers anlegg

Nettselskapet skal uten å måtte yte vederlag eller erstatning gis uhindret adgang til fremføring av nødvendig nettanlegg over grunneiendom som eies eller disponeres av anleggseier for tilknytning av anleggseiers elektriske anlegg i nytt bygg.

Nettselskapet avgjør hvordan nettanlegget skal fremføres, herunder plassering, og hvilken art og dimensjon nettanlegget skal ha. Fremføringen skal dog søkes utført med minst mulig ulempe for anleggseier eller andre som disponerer eiendommen. Nettselskapet påviser, så langt det er mulig, ledningstrasé, plassering av stolper og annet utstyr for grunneier/fester.

Anleggseier har ikke krav på erstatning for skader og ulemper som stikkledningen senere kan medføre, unntatt ved utvist uaktsomhet fra nettselskapets side. Rettigheter til fremføring av nettanlegg for tilknytning av anleggseiers eget anlegg over grunn anleggseier eier eller disponerer anses avgitt ved installasjonseiers bestilling av tilknytningen til strømmettet.

Nettselskapets rettigheter omfatter også uhindret adgang til alle anleggsdeler i eget nett som angitt i § 3-6.

§ 3 - 2 Fremføring av distribusjonsnett /stikkledning til andre

Nettselskapet har rett til å fremføre luftledning eller jordkabel som nettanlegg for strømforsyningen over grunn som anleggseier eier eller disponerer, til andre nettkunders anlegg.

Fremføring skjer uten vederlag til anleggseier, men anleggseier skal gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Fremføring av nytt nettanlegg skal gjøres med minst mulig ulempe for anleggseier og andre som disponerer grunnen.

§ 3 - 3 Plassering av nettstasjoner

Ved tilknytning av store anlegg har nettselskapet rett til å kreve avstått rom i bygning eller tomt til nettstasjon(er). Plass som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av nettselskapet.

Nettselskapet har rett til å føre ledninger og kabler ut fra nettstasjoner for tilknytning av andre nettkunders anlegg på andre eiendommer. Dette skal skje med minst mulig ulempe for anleggseier eller andre som disponerer eiendommen. Eventuelt vederlag for plassering av nettstasjon som skal betjene flere anleggseiers anlegg, fastsettes som et engangsbeløp iht. nettselskapets retningslinjer. Vederlagets størrelse fastsettes i samsvar med det som er vanlig i nettselskapets konsesjonsområde og innarbeides i egen avtale. Skal nettstasjonen kun betjene anleggseierens anlegg, betales ikke vederlag til anleggseieren for avstått rom eller tomt for nettstasjon.

§ 3 - 4 Særskilt om adgang til ledningsnett for vedlikehold, fjerning av vegetasjon mv

Nettselskapet har rett til å vedlikeholde sine nettanlegg, herunder også fjerne vegetasjon som er eller vil komme innenfor de sikkerhetsavstander som er forskriftsbestemt for de forskjellige ledningstyper/spenningsnivå. Det samme gjelder andre som har rett til å benytte ledningstraseen, herunder eier av telekommunikasjonsledninger. Vedlikehold og fjerning av vegetasjon skal skje til minst mulig ulempe for anleggseier og andre som disponerer eiendommen. Nettselskapet plikter å foreta opprydding og utbedring av eventuelle terrengskader etter slikt arbeid. Vedlikehold og fjerning av vegetasjon i henhold til denne bestemmelsen gir ikke anleggseier eller andre som disponerer eiendommen krav på erstatning eller vederlag.

§ 3 - 5 Bruk av distribusjonsnett/stikkledning til andre formål

Nettselskapet har rett til å bruke nettanlegg over eiendom som eies eller disponeres av anleggseier, også til andre formål enn energioverføring, så lenge dette skjer uten ulempe for anleggseier og andre som disponerer eiendommen. Nettselskapet har vederlagsfri rett til å benytte nettanlegg som er anlagt for å tilknytte en anleggseiers anlegg til også å tilknytte andre anlegg tilhørende andre anleggseiere, dersom dette er hensiktsmessig hensyntatt nettets funksjon og økonomi.

§ 3 - 6 Adgang til distribusjonsnett og anlegg

Anleggseier skal gi nettselskapet, og andre som benytter ledningsnettet/-traséen, uhindret adgang til eiendommen for vedlikehold og drift av nettet og tilknytningspunktet. Nettselskapet skal til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til nettstasjoner, også når disse er plassert i anleggseiers bygg. Dersom adgang hindres anses det som et brudd på tilknytningsvilkårene og forutsetningen for tilknytningen til strømmettet. Anlegget kan i slike tilfeller frakoples nettet.

§ 3 - 7 Bruk av anleggsmaskiner/redskap nær ledningsnett

Bruk av anleggsmaskiner/redskap mv. nær ved og under nettanlegg, skal kun skje etter anvisning fra nettselskapet slik at faren for ulykker og skader på personer ikke skal oppstå.

Ved arbeider på grunn som eies eller disponeres av anleggseier som innebærer bruk av anleggsmaskiner/redskap nærmere høyspenningsanlegg enn 30 m, er anleggseier, uavhengig av hvem som utfører arbeidene, ansvarlig for at nettselskapet kontaktes så tidlig som mulig før arbeidet starter. Nettselskapet vil gi sikkerhetsrettledning og påvise minste sikre avstand til ledningsanlegg under arbeidet. Dersom sikringsarbeidet medfører merkostnader utover ordinær rådgivning og tilsyn for nettselskapet, kan nettselskapet kreve disse dekket av anleggseier eller den som forestår arbeidet.

§ 3 - 8 Anleggseiers informasjonsplikt

Anleggseier har plikt til å informere nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging, felling av trær eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for nettselskapets nettanlegg på eiendom anleggseieren eier eller disponerer.

Informasjonsplikten gjelder uavhengig av hvem som utfører arbeidene.

Informasjonen skal gis så tidlig som mulig slik at nødvendige sikkerhetstiltak mv kan iverksettes. Dersom tiltakene medfører merkostnader utover ordinær rådgivning og tilsyn for nettselskapet kan nettselskapet kreve disse dekket av anleggseier eller den som forestår arbeidet.

§ 3 - 9 Skade på nettselskapets eiendom

Anleggseier er i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler ansvarlig for skade forvoldt på nettselskapets eiendom. Unnlatt varsling til nettselskapet i tilfeller som nevnt i § 3-7 og § 3-8, eller varsling på et så sent tidspunkt at nettselskapet ikke kan overholde rettledningsplikten eller iverksette egnede sikkerhetstiltak, vil normalt ansees som erstatningsbetingende uaktsomhet.

§ 3 - 10 Flytting eller fjerning av nettselskapets nettanlegg

Dersom det på grunn av anleggseiers behov er nødvendig, kan nettanlegg for strømforsyningen på egen eiendom flyttes. Flytting forutsetter i alle tilfelle at dette kan gjøres uten vesentlig ulempe og uten kostnad for nettselskapet og at bestiller har tilrettelagt med alternativ fremføringstrase med nødvendige rettigheter dit anlegget ønskes flyttet til.

Nettselskapet utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av nettanlegg for bestillers regning.

Nettselskapet har rett, men ikke plikt, til å fjerne stikkledningen og den del av nettet som tjener til forsyning av et anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst 3 år. Før slik fjerning finner sted, skal nettselskapet skriftlig varsle anleggseier. Hvis nettselskapet ikke mottar bekreftelse på opprettholdelse av tilknytning innen en måned, dvs at det inngås ny nettleieavtale for anlegget, kan nettselskapet fjerne de aktuelle nettanlegg. Fjerningen skjer for nettselskapets regning.

For installasjoner der effektbehovet er redusert betydelig i forhold til de opprinnelige forutsetninger for dimensjonering av nettselskapets leveringskapasitet, har nettselskapet rett, men ikke plikt, til å fjerne apparater/utstyr for å fjerne unødvendige nettanlegg for å tilpasse kapasiteten til nettanleggene i forhold til det effektbehov som er registrert som anleggets maksimale effektbehov de siste 3 år.

Før slik tilpasning finner sted, skal nettselskapet skriftlig varsle anleggseier. Hvis nettselskapet ikke mottar skriftlig dokumentasjon på at annen planlagt utnyttelse av eiendommen i det nærmeste året vil medføre et større effektuttak, kan nettselskapet foreta den nødvendige tilpasning. Tilpasningen skjer for nettselskapets regning.

§ 4 TILKNYTNING

§ 4 - 1 Tilknytningspunktet

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets nett og anleggseierens elektriske anlegg som er tilknyttet og angir herunder grensen for eiendomsforhold, samt ansvar for drift og vedlikehold.

Nettselskapet kan angi tilknytningspunktet blant annet på følgende måter:

- ved veggjennomføring fra transformatorrom/nettstasjon,
- det punkt i strømmettet hvor inntakskabel fra anleggseiers anlegg kan tilknyttes nettselskapets nettanlegg eller
- tilkoblingsklemme på husvegg for luftnett, eller tilkoplingsklemme i skap på grunnmur for kabel.

For forsyningsanlegg til installasjoner med et lavt energiforbruk og som har en spesiell beliggenhet som f. eks.:

- i uregulert område
- vanskelig tilgjengelig
- langt fra distribusjonsnettet

kan nettselskapet kreve at leveringspunkt/målepunkt skal være der stikkledning tilkoples til distribusjonsnettet. Hele installasjonen etter leveringspunktet, inklusive stikkledningen, tilhører kunden som har drift- og vedlikeholdsansvaret.

Nettselskapet bestemmer anleggets overbelastningsvern ut fra et omforent energi- og effektbudsjett.

Definisjonen av tilknytningspunktet og utførelsen av tilknytningen skal som hovedregel være i henhold til nettselskapets standard for området. Anlegget

tilknyttes nettet i anvist tilknytningspunkt. Tilknytningspunktet skal angis på skjema "Melding om installasjonsarbeid" eller annet skjema/melding nettselskapet benytter for tilknytning.

Dersom stikkledning er en del av nettselskapets distribusjonsnett, avgjør nettselskapet hvordan stikkledningen fremføres, plasseres og hvilken art og dimensjon den skal ha. Fremføring av stikkledning utføres i henhold til bestemmelsene i § 3. Til hver eiendom fører nettselskapet som regel bare frem en stikkledning.

§ 4 - 2 Fysisk tilknytning

Tilknytningen skal skje så snart som praktisk mulig etter at anlegget er meldt ferdig av autorisert installatør, eller etter nærmere avtale. Ingen andre enn nettselskapet, eller dennes representant, har adgang til å knytte et anlegg til distribusjonsnettet. Urettmessig tilknytning av et anlegg medfører erstatningsansvar og kan medføre straffeansvar.

Tilknytning vil normalt ikke skje før eventuelt anleggsbidrag er innbetalt, eller etter at anleggseier etter nærmere avtale har stillet betryggende sikkerhet, jf § 5, første avsnitt.

§ 4 - 3 Annen utførelse

Dersom anleggseier ønsker tilknytningen utført på annen måte enn nettselskapets standard for området, kan nettselskapet utføre arbeidet etter bestilling og kreve eventuelle merkostnader dekket av anleggseier. Etter avtale mellom anleggseier og nettselskapet kan arbeidet i tilknytningspunktet utføres av en tredje part som godkjennes av nettselskapet.

§ 4 - 4 Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning av et anlegg til nettselskapets nett utføres av nettselskapet etter anleggseiers bestilling. Bestilling skjer på samme måte som for permanent tilknytning. Fremføring, montering, demontering og eventuelt vedlikehold av midlertidige lavspenning-og /eller høyspenning distribusjonsnett betales av bestiller før arbeidet igangsettes. Ved midlertidig tilknytning kan nettselskapet og anleggseier inngå avtale om at arbeidet i tilknytningspunktet utføres av en tredje part som godkjennes av nettselskapet. Før spennings- og idriftsetting skal nettselskapet besiktige og godkjenne utførelsen.

§ 4 - 5 Tilknytningsgebyr

Nettselskapet kan i samsvar med offentlige forskrifter fastsette at det ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning skal betales et tilknytningsgebyr. Gebyret kan differensieres, f eks etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse).

§ 4 - 6 Endret systemspenning

Nettselskapet har rett til å endre systemspenning. I så tilfelle skal nettselskapet bekoste nødvendige tilpasninger av anlegget til anleggseier. Dersom anleggseieren foretar annen oppgradering av sitt anlegg i forbindelse med omlegging til ny systemspenning, er merkostnadene for slik oppgradering nettselskapet uvedkommende.

§ 5 ANLEGGSBIDRAG

Nettselskapet har rett til å fastsette et anleggsbidrag for å dekke kostnadene med tiltak i eget nett som følge av nye nettilknytninger eller økt effektbehov hos eksisterende nettkunder. Anleggsbidraget fastlegges i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes. Ved eventuell avtale om betaling på et senere tidspunkt, kan nettselskapet kreve sikkerhet for betalingen.

Nettselskapets nettanlegg eies i sin helhet av nettselskapet som også har drifts- og vedlikeholdsplikten. Dette gjelder selv om deler av nettanlegget helt eller delvis er finansiert ved anleggsbidrag.

Mislighold av plikten til å betale anleggsbidrag gir nettselskapet rett til å stenge et tilknyttet anlegg for uttak av elektrisk kraft inntil anleggsbidraget er betalt.

§ 6 MÅLEPUNKT FOR FORBRUKSMÅLING

Plassering av målepunkt avtales i forbindelse med bestilling av tilknytning. Normalt skal et anlegg ha ett (1) målepunkt som plasseres så nært tilknytningspunktet som mulig. Målepunktets plassering skal være godkjent av nettselskapet, og nettselskapet kan kreve at måleutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller skal være avlesbart utenfra. Nettselskapet skal til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til måleutstyret.

Ved tilknytning til strømnettet monterer nettselskapet, eller nettselskapets representant, måleutstyr for avregning av nettleie og kraftleveranse. Nettselskapet fastsetter størrelse og type måleutstyr og eventuelle kontrollapparater mv. Måleutstyr og kontrollapparater mv er nettselskapets eiendom og nettselskapet forestår nødvendig vedlikehold og målerbytter. Anleggseier kan ikke ta i bruk et

anlegg før måleutstyret er montert, eller det på forhånd er avtalt skriftlig en annen løsning med nettselskapet.

§ 7 ANSVARFORHOLD

§ 7-1 Direkte skader og tap

Nettselskapet er kun ansvarlig for direkte skade og tap som følge av feil og mangler ved leveransen når skaden eller tapet er voldt ved uaktsomhet fra nettselskapets side.

§ 7-2 Indirekte skader og tap (følgeskader)

Nettselskapet er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap som påføres anleggseier eller nettkunde med mindre skaden er forvoldt ved en grov uaktsom handling fra nettselskapets side.

Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes blant annet:

- tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
- tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
- tap som nettkundens kunder har lidt
- tap som følge av skade på annet enn nettkundens anlegg, apparater eller annet enn gjenstander som har nær og direkte sammenheng med anlegget eller apparatenes forutsatte bruk
- tap som følge av brannskader på bygninger mv

§ 8 ENDRING AV TILKNYTNINGSVILKÅR

§ 8 - 1 Endring av tilknytningsvilkår

Nettselskapet har rett til å foreta endringer i disse tilknytningsvilkårene. Ved endring av tilknytningsvilkårene vil meddelelse om dette bli gitt som direkte melding til anleggseier eller på annen egnet måte, f eks ved kunngjøring.

Endring av standard tilknytningsvilkår vil ikke bli gjort gjeldende før tidligst 14 dager etter at meddelelse er gitt. Så lenge et anlegg er tilknyttet strømmettet, er anleggseier forpliktet i henhold til de til enhver tid gjeldende tilknytningsvilkår.

§ 8 - 2 Endring av særskilt avtalte tilknytningsvilkår

Eventuelt særskilt avtalte tilknytningsvilkår kan endres på tilsvarende måte dersom ikke annet er avtalt.

§ 9 TVISTER

Tvister i anledning tilknytningsvilkårene avgjøres av de ordinære domstolene, med mindre partene i den enkelte tvist er enige om at tvisten skal løses ved voldgift og inngår voldgiftsavtale.