

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 08.12.2022

Vår ref.: 201708079-94 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av tilleggsutredning. Liåsen transformatorstasjon

NVE har mottatt endringsøknad for alternativ A og tilleggsutredning av alternativ B for nye Liåsen transformatorstasjon fra Statnett SF. Liåsen er ved Klemetsrud i Oslo kommune. Statnett mener at alternativ B er et vesentlig dårligere alternativ enn alternativ A og søker derfor ikke konsesjon for alternativ B. NVE sender med dette endringsøknaden og tilleggsutredningen på offentlig høring.

Høringsfristen er satt til 15. januar 2023.

Endringsøknaden og tilleggsutredningen er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/4774/A.

Bakgrunn

I opprinnelige konsesjonssøknad fra 2017 søkte Statnett om to alternativer for plassering av ny transformatorstasjon ved Liåsen. Begge alternativer befinner seg innenfor dagens Markagrense. Alternativ A er lokalisert like nord for Liåsen og sør for Grønmo gjenbruksstasjon, mens alternativ B er lokalisert øst for Liåsen ved Grønmoveien. Elvia søkte om en ny 132 kV forbindelse (delvis luftledning og delvis jordkabel) for nettilknytning til ny stasjon. Søknadene var på offentlig høring i perioden november–desember 2017.

I endringsøknad i 2020 besluttet Statnett å kun konsesjonssøke et justert alternativ A og trekke alternativ B. Elvia søkte nå om en ny 132 kV luftledning fra overliggende nett helt frem til ny stasjon. NVE gjennomførte offentlig høring av søknadene i perioden januar–mars 2021. Oslo kommune fremmet innsigelse mot alternativ A i sin uttalelse.

NVE ba i brev av 16.12.2021 (NVE-ref. 201708079-85) Statnett og Elvia om å vurdere og eventuelt konsesjonssøke alternativ B på nytt. NVE ba Statnett og Elvia om å utrede og beskrive alternativ B på en slik måte at alternativet lar seg sammenligne med alternativ A med hensyn til kostnader, omfang av anleggsarbeider og virkninger for omgivelsene. Dersom Statnett/Elvia ikke omsøkte alternativ B på nytt, stilte NVE krav om at de



begrunnet dette skriftlig med en redegjørelse for hvorfor alternativet er vesentlig dårligere enn alternativ A.

Tilleggsutredning av alternativ B

I brev av 03.11.2022 oversendte Statnett sin oppdaterte vurdering av alternativ B. I vurderingen har Statnett justert alternativet på grunnlag av oppdaterte grunnundersøkelser av tiltaksområdet. Statnett har også oppdatert konsekvensutredning for friluftsliv og landskap for begge alternativ.

Statnett mener at tilleggsutredningen viser at alternativ B er vesentlig dårligere enn alternativ A. De ønsker derfor ikke å konsesjonssøke alternativet med følgende begrunnelse:

- Alternativ B vil få langt større negative konsekvenser for langt flere berørte.
- Gjennomføringsplanen er mer enn ett år lengre enn alternativ A og tidsaspektet er kritisk for forsyningsikkerheten generelt og for forsyning av nytt CO₂-renseanlegg på Klemetsrud spesielt.
- Elvias 132 kV kabel over Liåsen til Klemetsrud transformatorstasjon vil gi et større naturinngrep i Liåsen enn luftledning.
- Potensiell konflikt med flere pågående reguleringsplaner og prosjekter
- Vanskelige grunnforhold gjør at utbyggingskostnader er estimert å bli ca. 30% høyere enn for alternativ A.

Endringsøknad for alternativ A

Statnett har vurdert mulighet for endring av alternativ A for å imøtekomme kommentarer i høringsprosessen.

Statnett søker om blant annet følgende endringer av alternativ A:

- Ny plassering av stasjonsbygg som reduserer stasjonsarealet med ca. 3 daa sammenlignet med tidligere omsøkt løsning. Totalt opparbeidet areal (inkl. adkomstvei) blir ca. 7 daa mindre.
- Stasjonsområdet flyttes ca. 30 meter nordover noe som gir en mindre skjæring på sørsiden og mindre utsprenging i fjell.
- Én ekstra transformatorsjakt og én ekstra transformator for å ta høyde for økende kraftbehov
- Noe økt grunnflate på bygg for gassisolerte koblingsanlegg for å tilrettelegge for bruk av SF₆-frie koblingsanlegg
- Ny plassering av Elvias bygg gjør det mulig å bygge ny 132 kV luftledning fra Solbergfoss–Abildsø-ledningen helt inn til stasjonen. I tidligere omsøkt løsning var det planlagt for kabelendemaster på østsiden av stasjonen med kabelinnføring til koblingsanlegg.

Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er



avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av endringsøknaden og tilleggsutredningen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

- Hva mener du/dere om Statnetts planer?
- Er konsekvensene godt nok utredet?
- Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 201708079 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende uttalelser til NVE er **15. januar 2023**.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Lars Hagvaag Seim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Liåsen Vel
STATENS VEGVESEN
TELIA NORGE AS
Oslo kommune
Telenor Kabelnett
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE
OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING
WWF Norge AS
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
Forum for natur og friluftsliv Oslo
DNT Oslo og omegn
Skiforeningen
Østmarkas Venner



Aabø Powerconsulting AS
ARILD ANDERSSON
JAN MAGNE BAE
RUBI CHANTEL LØKEN
Christy Lawrence
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
JON HOLTE
ADVOKATFIRMA WILDING & CO
GUTTORM LENDE
Betonmast AS
Bjørndal boligsammenslutning
Tore Vestlund
Anders Myra
Trond Martin Myra
Edel Magrete Skau
Svein Øyrås
Anders Storbråten
Jan Fjeldstad
Marianne Mikalesen
Sigve Malmo
Evelyn Fimreite
Mette Jørgensen
June Bråthen
Magnus Brunander

Kopimottakerliste:

STATNETT SF
STATNETT SF - Lars Størset
STATNETT SF - Thomas Weisser Fennefoss
ELVIA AS
ELVIA AS - Karl Eide Pollestad