


Terrassebelægning på isolering

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG



Specifikation nr.: 9.8-2 M

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20.
Isolering	Rockwool Toprock Terrace (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal befæstigelse beregnes.
Øverste lag	Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
"Slid" strimmel	Der udlægges en strimmel Icopal Top 500 P med bagsiden opad under revlerne.
Trærister	Trærister af trykimp. træ (klasse AB i.h.t. DS 2122). Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 x 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m ² .
Vægt	Ca. 50 kg/m ² .
Dampspærre	Husk at angive om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.