



Emne: **Skorsten, øvre tilslutning - 15 grader**

Tegning nr.: 11A3-15

Note

Lodret snit i skorsten. Øverste side. Ventilert konstruktion, der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Det skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder ved boring af huller samt montering af ventilationsstudse. Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Der monteres udveksling mellem spær og ventilationshuller i udveksling bores.
- Fast underlag monteres og ventilationshul i fast underlag opmærkes og skæres.
- Første bane undertag monteres og føres op ad skorstenen.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning afhængig af tagstenstypen. Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til sidetilslutningen med butylbånd.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Nederste afvandingsrende monteres ovenpå første bane undertag og fastgøres til det faste underlag.
- Der sikres et fald på ca. 50 mm. mod tilstødende spærfag.
- Det skal sikres, at vandrenden ikke gennembryder afstandslisten, hvor der er lægter.
- Anden bane undertag monteres med 200 mm. overlæg under øverste afvandingsrende.
- Undertaget klæbes til nederste afvandingsrende med butylbånd.
- Øverste afvandingsrende monteres ovenpå anden bane undertag og fastgøres til det faste underlag.
- Tredje bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Afstandslister monteres og der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der monteres lægter som underlag for skotrendeinddækning.
- Vandfast krydsfiner monteres med fald mod siderne som svineryg.
- Skotrende inddækning monteres og IcoAir monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med fastholdelse af inddækning.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.