

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:	
Projekt:	Wolfin M Terrassendach
	Abdichtung
Preisbasis:	29.06.2022

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR

Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR

Angebotssumme inkl. UST	EUR
--------------------------------	------------

....., am 29.06.2022

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Inhalt

21 Dachabdichtungsarbeiten	4
2100 Wählbare Vorbemerkungen	4
2163 K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungs-b.f.genutzte Dächer	6
2166 K3-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen	9

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Entwurfs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach
Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext	Preisanteile	PZZVwGKV	Positionspreis
	Menge EH			

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:
Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
21	Dachabdichtungsarbeiten		
21 00	Wählbare Vorbemerkungen		
21 00 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der		
21 00 01 W	Dachaufbauten Schichtenfolge Schichtenfolge von oben nach unten:		Z
21 00 03	Systemdächer - BMI Austria GmbH - Kunststoff		Z
21 00 03 K	Wolfin M Terrassendach - Gehbelag auf Estrich Ausführung nach den Herstellerrichtlinien. - Gehbelag: Plattenbelag - Unterbau: Estrich - Dränagematte: DBV 10 , lose aufgelegt, druckfest, mit beidseitiger Vlieskaschierung - Trennlage: Baufolie PE-Bit 020 , Dicke 0,2 mm, 2-lagig lose aufgelegt - Abdichtungslage: Wolfin M , 2 mm, lose verlegt - Trennlage nur bei EPS-Dämmung: Glasfaservlies 120 g/m2 , lose aufgelegt - Wärmedämmung: PIR / Gefälledämmung möglich - Dampfsperre: Villaself SKB-PLUS , Dicke 2,7 mm, kaltselbstklebend / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill AL-GV 45 E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämmt - Voranstrich: Pormex / entfall bei Holzuntergrund - Untergrund: Massivdecke (Holz oder Beton) mit Gefälle mind. 2% wenn Endverformung unter Nutzlasten berücksichtigt sonst mind. 3% <u>Systemeigenschaften:</u> Nutzungskategorie K3 Dicke der Dachhaut 2,0 mm Villas Systemgarantie: 10 Jahre oder Gleichwertig Angebotenes System:		Z
21 00 03 K1	Wolfin M Terrassendach - Gehbelag auf Splitt Ausführung nach den Herstellerrichtlinien. - Gehbelag: Plattenbelag - Unterbau: Splittbett - Schutzlage: BSM 6 , Dicke 6 mm, Gummigranulatmatte, lose aufgelegt - Trennlage: Baufolie PE-Bit 020 , Dicke 0,2 mm, 2-lagig lose aufgelegt - Abdichtungslage: Wolfin M , 2 mm, lose verlegt - Trennlage nur bei EPS-Dämmung: Glasfaservlies 120 g/m2 , lose aufgelegt - Wärmedämmung: PIR / Gefälledämmung möglich - Dampfsperre: Villaself SKB-PLUS , Dicke 2,7 mm, kaltselbstklebend / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill AL-GV 45 E , Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämmt - Voranstrich: Pormex / entfall bei Holzuntergrund - Untergrund: Massivdecke (Holz oder Beton) mit Gefälle mind. 2% wenn Endverformung unter Nutzlasten berücksichtigt sonst mind. 3% <u>Systemeigenschaften:</u> Nutzungskategorie K3 Dicke der Dachhaut 2,0 mm Villas Systemgarantie: 10 Jahre		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

oder Gleichwertig
Angebotenes System:

21 00 03 K2

Wolfin M Terrassendach - Gehbelag auf Abstandhalter
Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.

Z

- Gehbelag: Plattenbelag
- Unterbau: Abstandhalter
- Schutzlage: **BSM 6**, Dicke 6 mm, Gummigranulatmatte, lose aufgelegt
- Trennlage: Baufolie **PE-Bit 020**, Dicke 0,2 mm, 2-lagig lose aufgelegt
- Abdichtungslage: **Wolfin M**, 2 mm, lose verlegt
- Trennlage nur bei EPS-Dämmung: **Glasfaservlies 120 g/m2**, lose aufgelegt (nur bei EPS Dämmung)
- Wärmedämmung: PIR / Gefälledämmung möglich
- Dampfsperre: **Villaself SKB-PLUS**, Dicke 2,7 mm, kaltselbstklebend / **Alternativ** nur bei Betonuntergrund **Elastovill AL-GV 45 E**, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämt
- Voranstrich: **Pormex** / entfall bei Holzuntergrund
- Untergrund: Massivdecke (Holz oder Beton) mit Gefälle mind. 2% wenn Endverformung unter Nutzlasten berücksichtigt sonst mind. 3%

Systemeigenschaften:
Nutzungskategorie K3
Dicke der Dachhaut 2,0 mm
Villas Systemgarantie: 10 Jahre

oder Gleichwertig
Angebotenes System:

21 00 03 K3

Wolfin M Terrassendach - Gehbelag Holzrost
Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.

Z

- Gehbelag: Holzrost
- Unterbau: Polsterung
- Schutzlage: **BSM 6**, Dicke 6 mm, Gummigranulatmatte, lose aufgelegt
- Trennlage: Baufolie **PE-Bit 020**, Dicke 0,2 mm, 2-lagig lose aufgelegt
- Abdichtungslage: **Wolfin M**, 2 mm, lose verlegt
- Trennlage nur bei EPS-Dämmung: **Glasfaservlies 120 g/m2**, lose aufgelegt
- Wärmedämmung: PIR / Gefälledämmung möglich
- Dampfsperre: **Villaself SKB-PLUS**, Dicke 2,7 mm, kaltselbstklebend / **Alternativ** nur bei Betonuntergrund **Elastovill AL-GV 45 E**, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämt
- Voranstrich: **Pormex** / entfall bei Holzuntergrund
- Untergrund: Massivdecke (Holz oder Beton) mit Gefälle mind. 2% wenn Endverformung unter Nutzlasten berücksichtigt sonst mind. 3%

Systemeigenschaften:
Nutzungskategorie K3
Dicke der Dachhaut 2,0 mm
Villas Systemgarantie: 10 Jahre

oder Gleichwertig
Angebotenes System:

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
21 63	K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungs- b.f.genutzte Dächer		V
21 63 03	Warmdach mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B). für g		V
21 63 03 C3 LT 1	Warmdach K3 PVC-P-BV Kst-B. Wolfin M Terrasse Estrich Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG 13). Aufbau bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): Villas Pormex, Verbrauch 0,3 l/m2• Dampfsperre: Villaself SKB-Plus, Dicke 2,7 mm, mit Sicherheitsnaht, vollflächig kaltselbstklebend, Längs- und Quernahtüberdeckung mind. 10 cm / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill ALGV 45-E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämmt, Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm, Quernahtüberdeckung mind. 10 cm• <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i>• Trennlage nur bei EPS-Dämmung: Glasfaservlies 120 g/m2, lose aufgelegt• Abdichtung mit Folie: lose aufgelegt - Wolfin M, Dicke 2 mm, Überdeckung lose aufgelegt Längs- und Quernähte mind. 8 cm, Schweißnahtbreite (Heißluft) mind. 2 cm;• Gleitschicht: Baufolie 2-lagig lose aufgelegt - Baufolie PE-Bit 020, Dicke 0,2 mm• Schutz- und Drainschicht: Drainagebahn lose aufgelegt - DBV 10, mit beidseitiger Vlieskaschierung• Estrich und Plattenbalg: (in eigener Leistungsgruppe beschrieben)• Farbe: schwarz <div><div>Lohn : 0,00</div><div>Sonstiges : 0,00</div><div>m² Einheitspreis : 0,00 EUR</div></div>	Z	
21 63 03 C4 LT 1	Warmdach K3 PVC-P-BV Kst-B. Wolfin M Terrasse Splitt Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG 13). Aufbau bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): Villas Pormex, Verbrauch 0,3 l/m2• Dampfsperre: Villaself SKB-Plus, Dicke 2,7 mm, mit Sicherheitsnaht, vollflächig kaltselbstklebend, Längs- und Quernahtüberdeckung mind. 10 cm / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill ALGV 45-E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämmt, Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm, Quernahtüberdeckung mind. 10 cm• <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i>• Trennlage nur bei EPS-Dämmung: Glasfaservlies 120 g/m2, lose aufgelegt• Abdichtung mit Folie: lose aufgelegt - Wolfin M, Dicke 2 mm, Überdeckung lose aufgelegt Längs- und Quernähte mind. 8 cm, Schweißnahtbreite mind. 2 cm;• Gleitschicht: Baufolie 2-lagig lose aufgelegt - Baufolie PE-Bit 020, Dicke 0,2 mm• Schutzschicht: Bautenschutzmatte lose aufgelegt - Villas BSM 6, Gummigranulatmatte, Dicke 6 mm• <i>Splittbett und Gehbelag: (in eigener Leistungsgruppe beschrieben)</i>• Farbe: schwarz	Z	

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 63 03 C5	Warmdach K3 PVC-P-BV Kst-B. Wolfin M Terrasse Abstandhalter		z
LT 1	Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG 13). Aufbau bestehend aus:		
	<ul style="list-style-type: none"> bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): Villas Pormex, Verbrauch 0,3 l/m² Dampfsperre: Villaself SKB-Plus, Dicke 2,7 mm, mit Sicherheitsnaht, vollflächig kaltselbstklebend, Längs- und Quernahtüberdeckung mind. 10 cm / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill ALGV 45-E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämmt, Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm, Quernahtüberdeckung mind. 10 cm <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> Trennlage nur bei EPS-Dämmung: Glasfaservlies 120 g/m², lose aufgelegt Abdichtung mit Folie: lose aufgelegt - Wolfin M, Dicke 2 mm, Überdeckung lose aufgelegt Längs- und Quernähte mind. 8 cm, Schweißnahtbreite (Heißluft) mind. 2 cm; Gleitschicht: Baufolie 2-lagig lose aufgelegt - Baufolie PE-Bit 020, Dicke 0,2 mm Schutzschicht: Bautenschutzmatte lose aufgelegt - Villas BSM 6, Gummigranulatmatte, Dicke 6 mm <i>Distanzhalter und Gehbelag: (in eigener Leistungsgruppe beschrieben)</i> Farbe: schwarz 		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 63 03 C6	Warmdach K3 PVC-P-BV Kst-B. Wolfin M Terrasse Holzrost		z
LT 1	Für einen Holzrostbelag auf Polsterung n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG 36). Aufbau bestehend aus:		
	<ul style="list-style-type: none"> bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): Villas Pormex, Verbrauch 0,3 l/m² Dampfsperre: Villaself SKB-Plus, Dicke 2,7 mm, mit Sicherheitsnaht, vollflächig kaltselbstklebend, Längs- und Quernahtüberdeckung mind. 10 cm / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill ALGV 45-E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämmt, Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm, Quernahtüberdeckung mind. 10 cm <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> Trennlage nur bei EPS-Dämmung: Glasfaservlies 120 g/m², lose aufgelegt Abdichtung mit Folie: lose aufgelegt - Wolfin M, Dicke 2 mm, Überdeckung lose aufgelegt Längs- und Quernähte mind. 8 cm, Schweißnahtbreite (Heißluft) mind. 2 cm; Gleitschicht: Baufolie 2-lagig lose aufgelegt - Baufolie PE-Bit 020, Dicke 0,2 mm Schutzschicht: Bautenschutzmatte lose aufgelegt - Villas BSM 6, Gummigranulatmatte, Dicke 6 mm <i>Holzrost auf Polsterung: (in eigener Leistungsgruppe beschrieben)</i> Farbe: schwarz 		

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 63 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.		v
21 63 21 A2 LT 1	Hochzug f.K3-Warmdach PVC-P-BV Kst-B. - Wolfin M Hochzug Höhe: <i>BITTE AUSFÜLLEN</i> cm Betrifft Position(en): <i>BITTE AUSFÜLLEN</i> Aufbau bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): Villas Pormex, Verbrauch 0,3 l/m² Dampfsperre: kaltselbstklebend - Villaself SKB-Plus, Dicke 2,7 mm, mit Sicherheitsnaht und Cut-Lines, vollflächig kaltselbstklebend, Längs- und Quernahtüberdeckung mind. 10 cm / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill ALGV 45-E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämt, Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm, Quernahtüberdeckung mind. 10 cm Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) Abdichtung mit Folie: lose aufgelegt und mechanisch befestigt - Wolfin M, Dicke 2 mm, Überdeckung bei mechanischer Befestigung Längs- und Quernähte mind. 12 cm (abhängig vom Befestiger), Schweißnahtbreite (Heißluft) mind. 2 cm; die Befestiger sind in einer Linie anzuordnen. Der Abstand zur Bahnenaußenkante des Befestigungstellers muss mind. 2 cm betragen (bei zugeschnittenen Bahnenrändern mind. 1 cm). Der Abstand der Befestigungsschrauben zum Bahnenrand muss mind. 3,5 cm betragen; einschließlich Befestigungen. Farbe: schwarz Die Bahn ist Kurzstücken zu verlegen Bei Hochzugshöhen über 50 cm inkl. Zwischenbefestigung 		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 63 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.		v
21 63 22 A2 LT 1	Tiefzug f.K3-Warmdach PVC-P-BV Kst-B. - Wolfin M Tiefzug Abmessungen: <i>BITTE AUSFÜLLEN</i> cm Betrifft Position(en): <i>BITTE AUSFÜLLEN</i> Aufbau bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): Villas Pormex, Verbrauch 0,3 l/m² Dampfsperre: kaltselbstklebend - Villaself SKB-Plus, Dicke 2,7 mm, mit Sicherheitsnaht und Cut-Lines, vollflächig kaltselbstklebend, Längs- und Quernahtüberdeckung mind. 10 cm / Alternativ nur bei Betonuntergrund Elastovill ALGV 45-E, Dicke 3,8 mm, vollflächig geflämt, Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm, Quernahtüberdeckung mind. 10 cm Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) Abdichtung mit Folie: lose aufgelegt und mechanisch befestigt - Wolfin M, Dicke 2 mm, Überdeckung bei mechanischer Befestigung Längs- und Quernähte mind. 12 cm (abhängig vom Befestiger), Schweißnahtbreite (Heißluft) mind. 2 cm; die Befestiger sind in einer Linie anzuordnen. Der Abstand zur Bahnenaußenkante des Befestigungstellers muss mind. 2 cm betragen (bei zugeschnittenen Bahnenrändern mind. 1 cm). Der Abstand der Befestigungsschrauben zum Bahnenrand muss mind. 3,5 cm betragen; einschließlich Befestigungen. Farbe: schwarz 		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	<ul style="list-style-type: none"> Die Bahn ist Kurzstücken zu verlegen Bei Hochzugshöhen über 50 cm inkl. Zwischenbefestigung 	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m² Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
21 63	K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungsb.f.genutzte Dächer		0,00
21 66	K3-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen		v
21 66 01	Randbefestigungen (linear) entlang von An- und Abschlüssen s		v
21 66 01 B	K3-Kst.Linearer Randausbildung-Schiene und Rundschnur		z
LT 1	Kehlbefestigung mit WITEC Schiene und Rundschnur. Schiene mit Einzelbefestiger Anzahl: mind. 4 Stück/m fixiert	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
21 66 01 C	K3-Kst.Linearer Randausbildung-Verbundblechwinkel		z
LT 1	Kehlbefestigung mit Verbundblechprofil (passend zur Dachabdichtung) mit Einzelbefestiger Anzahl: mind. 4 Stück/m fixiert EverGuard / Wolfin M / Cosmofin GG plus Verbundblechprofil Zuschnitt: 100 mm Abkantungen: 1-fach	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
21 66 02	Klemmprofile, einschließlich Eckausbildungen bei Dächern mit		v
21 66 02 A1	K3-ALU Klemmprofil-Villafix		z
LT 1	Liefern und montieren der Befestigungsschiene aus Alu inkl. Befestigungsmaterial. Länge der Schien 3 m. z.B. Villafix - Befestigungsschiene oder Gleichwertig Angebotenes Erzeugnis:	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 m Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
21 66 08	Dachrandabschlüsse (z.B. für Attika, Traufe), ohne Unterschied des Untergrundes bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Nutzungskategorie: K3		z
21 66 08 A	K3-Kst. Attikaabdeckung		z
LT 1	Attika Mauerabdeckung mit EverGuard / WOLFIN M / Cosmofin GG plus verklebt mit Dämmung Randabschluss bei Attiken mit Dämmung und Mauerabdeckung entsprechend der Verlegerichtlinie herstellen.		

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Attikahöhe: BITTE AUSFÜLLEN ... cm Attikabreite: BITTE AUSFÜLLEN ... cm		
	oberer Abschluss mit Verbundblechprofil passend zur Abdichtung Zuschnitt: 100 mm; Abkantungen: 1-fach		
	Kehlbefestigung aus Verbundblechprofil passen zur Abdichtung Zuschnitt: 100 mm; Abkantungen: 1-fach		
	Anschlussbahn aus WOLFIN M Zuschnitt: ... verklebt mit Teroson AD-914 oder Teroson AD Adhesive Spray		
	Vertikaldämmung aus: ... Dicke: ... Zuschnitt: ... mit Kaschierung: verklebt oder mechanisch befestigt.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
21 66 08 B LT 1	K3-Kst. Traufe Dachrand Traufe mit Verbundblech		z
	Randabschluss aus Verbundblech Traufprofil passend zur Abdichtung EverGuard / Wolfin M / Cosmofin GG plus entsprechend der Verlegerichtlinie herstellen inkl. mechanischer Befestigung.		
	Verbundblechprofil Zuschnitt: .BITTE AUSFÜLLEN .. cm Abkantungen: 2-fach Überstand mind. 4 cm vor die darunterliegende Wandfläche.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
21 66 11	Anarbeiten und Einbinden aller Abdichtungslagen bei Öffnung		v
21 66 11 A LT 1	K3-Kst.Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen b.0,5m2		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00
21 66 11 B LT 1	K3-Kst.Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen ü.0,5-2m2		v
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	Stk Einheitspreis : 0,00 EUR		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach
Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
	Menge EH		
21 66	K3-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen		0,00
21	Dachabdichtungsarbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Wolfin M Terrassendach
Abdichtung

Gewerk: LG 21

Zusammenstellung (EUR)

LG	21	Dachabdichtungsarbeiten	0,00
Gesamtpreis in EUR			0,00
+20,00 % Umsatzsteuer (0)		0,00	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR			0,00

Ort

Datum

rechtsgültige Fertigung