

9.10 Detaljer - fællesprincipper

Detailtegninger må betragtes som principielle og retningsgivende.

Andre detaljer kan anvendes under forudsætning af, at funktion og kvalitet er på højde med de af Icopal anviste.

Materialer til inddækningsstrimler skal mindst være af samme kvalitet som tagdækningsspecifikationen.

Inddækninger på tage med fald $< 1:5$ udføres med to lag.

Inddækninger på tage med fald $> 1:5$ kan udføres med 1 lag. Dog skal der forstærkes med et lag Icopal Base ved alle ind- og udadgående hjørner, ved gennemføringer samt de steder, hvor der er fald mod inddækningen.

I overgangen tagflade/opkant monteres trekantsliste. Overstrimler monteres normalt til sidst, men kan også monteres under overpappen.

Det er vigtigt, at inddækningen overalt er presset og svejst tæt mod underlaget.

De angivne overlægsbredder er nominelle mål, der kan afvige 1 cm. Partielt kan en afvigelse på 2 cm accepteres. Dog skal kravet for den totale inddækningshøjde være overholdt. For inddækningshøjder se kap. 8.5.

Inddækning af gennemføringer/afslutninger med flange udføres med 1 eller 2 lag i henhold til ovenstående retningslinjer.

Tagbrønde, hætter og lign. monteres på underste lag. Hætter og lign. monteres med Tagklæber.