

**Emne: Kip - ventileret - 15 grader**

Tegning nr.: 2A3-15

Note

Lodret snit i kip. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Ventilation skal fordeles jævnt langs kippen, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Ventilation sker gennem de monterede IcoAir. Toplægten fastgøres i toplægteholder. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af afstand og placering af øverste lægte og toplægte.

Montage

- Fast underlag monteres.
- Det afsluttes i en afstand fra kippen, så der er plads til toplægteholder.
- Toplægteholder monteres.
- Toplægte monteres.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslistes monteres og der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- IcoAir monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilert rygningsbånd monteres.
- Rygningssten oplægges.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.