



Teknisk beskrivning konstruktion parhuslägenheter 1-10

Bottenplatta

- 100 mm betong, klass C28/35 med armering enligt K-ritningar
- 300 mm markisolering klass S80 (S200 under bärande vägg)

Yttertak

- svetsad papp Elastoval P4
- underlagspapp YAM 2000
- råspont 20 mm
- takbalkar 450 mm + diagonalregel ovanpå med luftning 45 mm och masonite
- 400-470 mm mineralullsisolering
- åldersbeständig ångspärr
- glespanel 28/70
- invändig beklädnad med 13 mm gipsskiva

Yttervägg träpanel

- 22 mm gran i 4 bredder
- 25/38 läkt liggande
- 25/38 läkt stående

Yttervägg korkskiva

- 40 mm korkskiva, falsad
- 20/70 läkt liggande
- 25/38 läkt stående

sedan gemensamt:

- vindduk
- 45/170 träregel C24 CC600, fullisolerad med mineralullsisolering
- 45/45 träregel liggande, fullisolerad med mineralullsisolering
- åldersbeständig ångspärr
- 45/45 träregel stående, fullisolerad med mineralullsisolering
- 11 mm OSB-skiva
- invändig beklädnad med 13 mm gipsskiva

Innervägg

- 70-145 mm / 45 regelvirke beroende på konstruktion isolerad med mineralull
- innerväggar isolerade för ljudisolering, 70-95 mm mineralull.
- 11 mm OSB-skiva
- 13 mm gipsskiva
(vid våtutrymmen används våtrumsgips och K-plyfa)

(lägenhetsavskiljande vägg består av:

- 2 st gips 13 mm
- 70 mm regel fullisolerad
- 20 mm luftspalt
- 70 mm regel fullisolerad
- 2 st gips 13 mm + 1 st OSB 11 mm)

Bjälklag

- 22 mm spårad spånskiva med värmereflekterande golvvärmeplåt + golvvärmerör
- 45/195 alt. 45/220 träregel C24 (CC 300 - 600 mm)
- 95 mm stegljudsisolering
- glespanel 28/70
- invändig beklädnad med 13 mm gipsskiva

