

Energideklaration

Sammanfattning

Carl Milles Väg 7

181 34 Lidingö

Lidingö stad

Nybyggnadsår 1966

Energideklarations-ID 222470

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 5.

Energiprestanda 231 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Thomas Svärd, Fastighetsägarna i Stockholm AB,

Energideklarationen är giltig till 2019-09-25

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Lidingö

Information om fastighet Södermanland 37

Huvudadress för denna deklaration

Carl Milles Väg 7, 181 34 Lidingö

Adresser på byggnad med husnummer 1

Carl Milles Väg 7, 181 34 Lidingö

Prefix och byggnadsid

1 - 800939

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1966

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 2724 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Omvandling (inkl. Avarmgarage)

Från BOA/LOA

Boarea (BOA)

2369 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 7

Antal trapphus 1

Antal bostadslägenheter 24

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2008-01 till 2008-12

Graddagar för ort

Stockholm

Energi-index för ort

Stockholm

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 517000 kilowattimmar - mätt värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

517000 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

55000 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 50000 kilowattimmar - fördelat värde

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

221400 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

567000 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

50000 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

647152 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

628653 kilowattimmar

Energiprestanda

231 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

18 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

135 till 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 171400 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Från- och tilluftssystem

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

30 Bq/m³

Typ av mätning

Långtidsmätning enligt SSM

Datum för radonmätning

2001-02-01

Besiktning**Byggnaden har deklarerats tidigare**

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Nej

Kommentar

Tidigare energiutredning utförd av Fastighetsägarna Stockholm.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig**Ackrediterat företag**

Fastighetsägarna i Stockholm AB

Organisationsnummer

556155-8205

Ackrediteringsnummer

6978:01

Tekniskt ansvarig

Erik Nilsson

E-postadress

erik.nilsson@stofast.se

Uppgifter om energiexpert**För- och efternamn**

Thomas Svärd

E-postadress

thomas.svard@stofast.se

Uppgifter om energideklarationen**Datum för godkännande**

2009-09-25

Version av energideklaration

1.5

Deklarations-ID

222470