

Is er sprake van een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 Besluit activiteiten leefomgeving?

Ja, er is een koelinstallatie met meer dan 5 kg koolwaterstoffen.

Is er een koelinstallatie aanwezig met de volgende gassen of stoffen?

Niet van toepassing.

Er is een koelinstallatie aanwezig met een gereguleerde stof als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2009, L 286).

Er is een koelinstallatie aanwezig met een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2014, L 150).

Bevat de koelinstallatie meer 100 kg koolwaterstoffen?

De koelinstallatie bevat meer dan 100 kg koolwaterstoffen.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Voldoet de koelinstallatie aan de volgende voorwaarden?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is ontworpen en geïnstalleerd en wordt beheerd en onderhouden volgens NPR 7600, paragraaf 5.7 en de hoofdstukken 7 en 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6.

Niet van toepassing.

Is een koelinstallatie met koolwaterstoffen zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze op een veilige wijze kan functioneren?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze op een veilige wijze kan functioneren.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is niet zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt niet zo beheerd en onderhouden dat deze op een veilige wijze kan functioneren.

Is een koelinstallatie met koolwaterstoffen zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze snel en veilig uit bedrijf kan worden genomen?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is niet zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt niet zo beheerd en onderhouden dat deze snel en veilig uit bedrijf kan worden genomen.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze snel en veilig uit bedrijf kan worden genomen.

Is een koelinstallatie met koolwaterstoffen zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat onveilige situaties worden voorkomen?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat onveilige situaties worden voorkomen.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is niet zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt niet zo beheerd en onderhouden dat onveilige situaties worden voorkomen.

Wordt er koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd?

Er wordt koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning deze lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Er wordt niet koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Ja, er is een koelinstallatie met meer dan 10 kg ammoniak.

Is er een koelinstallatie aanwezig met de volgende gassen of stoffen?

Niet van toepassing.

Er is een koelinstallatie aanwezig met een gereguleerde stof als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2009, L 286).

Er is een koelinstallatie aanwezig met een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2014, L 150).

Bevat de koelinstallatie meer 1.500 kg ammoniak?

De koelinstallatie bevat meer dan 1.500 kg ammoniak.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

De koelinstallatie bevat niet meer dan 1.500 kg ammoniak.

Wordt er koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd?

Er wordt niet koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Er wordt koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning deze lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Ja, er is een koelinstallatie met meer dan 10 kg koolwaterstoffen.

Is er een koelinstallatie aanwezig met de volgende gassen of stoffen?

Niet van toepassing.

Er is een koelinstallatie aanwezig met een gereguleerde stof als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2009, L 286).

Er is een koelinstallatie aanwezig met een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2014, L 150).

Voldoet de koelinstallatie aan de volgende voorwaarden?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is ontworpen en geïnstalleerd en wordt beheerd en onderhouden volgens NPR 7601, paragraaf 5.7 en de hoofdstukken 7 en 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6.

Niet van toepassing.

Wordt er koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd?

Er wordt koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning deze lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Er wordt niet koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Is een koelinstallatie met koolwaterstoffen zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze op een veilige wijze kan functioneren?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze op een veilige wijze kan functioneren.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is niet zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt niet zo beheerd en onderhouden dat deze op een veilige wijze kan functioneren.

Is een koelinstallatie met koolwaterstoffen zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze snel en veilig uit bedrijf kan worden genomen?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is niet zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt niet zo beheerd en onderhouden dat deze snel en veilig uit bedrijf kan worden genomen.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat deze snel en veilig uit bedrijf kan worden genomen.

Is een koelinstallatie met koolwaterstoffen zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat onveilige situaties worden voorkomen?

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt zo beheerd en onderhouden dat onveilige situaties worden voorkomen.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen is niet zo ontworpen en geïnstalleerd en wordt niet zo beheerd en onderhouden dat onveilige situaties worden voorkomen.

Wordt er koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd?

Er wordt koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning deze lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten. U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Er wordt niet koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.15, geloosd.

Nee, er is geen sprake van een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 Besluit activiteiten leefomgeving.