



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



– Wärmeversorgungssystem Mittlerer Neckar –

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß
AGFW-FW 309-1 / DIN 4701-10 / DIN V 18599 -100 wurde

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,5484$$

ermittelt.

Datenbasis: Bilanzdaten der Jahre 2010 bis 2012
 Prüfbericht: IS-EG2-STG – 1 957 367
 Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 20.03.2023**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Region Baden-Württemberg
 Abteilung Gebäudetechnik
 Gottlieb-Daimler-Str. 7
 70794 Filderstadt

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
 Sachverständiger
 f_P-Gutachter AGFW-FW 609-183

21.03.2013
 Filderstadt

Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
 Sachverständiger
 f_P-Gutachter AGFW-FW 609-185