

Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT Certificate

**Certification of the constant C acc. Indian Boiler Regulations,
Appendix L**

Zertifikat-Nr.:

Z-IS-DDB-MAN-11-09-13461050-001

Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

Name and postal address of manufacturer:

**Bopp & Reuther Sicherheits-
und Regelarmaturen GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68261 Mannheim**

**Hiermit wird bescheinigt, dass die Konstante C gemäß IBR einen Wert von 0.5207
ausweist.**

We herewith certify that the Constant C acc. IBR, Appendix L results of 0.5207.

Prüfbericht Nr.:

Test report No.:

**20243S, 20246S, 20251S, 20242S, 20248S,
20250S, 20256S, 20245S, 20249S, FUD00419,
FUD00420**

Geltungsbereich:

Scope of examination:

**Safety Valve Series Si 91 / 95, SIZ 2507 RL,
SI 81/83/84**

**Nominal diameter: 1" x 1 1/2" (DN25 x DN40)
up to 12" x 20" (DN300 x DN500)**

Fertigungsstätte:

Manufacturing plant:

**Bopp & Reuther Sicherheits-
und Regelarmaturen GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68261 Mannheim**



**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

68167 Mannheim, 23.03.2012

Ort, Datum
Place, date

Dipl.-Ing. (FH) W. Heid

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.
Please note the remarks on the reverse.**

**Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Notified Body, No. 0036**

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstraße 28
68167 Mannheim**

**Fon: 0621 395-659
Fax: 0621 395-594
www.tuev-sued.de**

**Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉEN**



TÜV®