

Höhe der Durchschnittsverluste je Spannungsebene

§10 Abs.2 StromNEV

Netze BW GmbH
Regulierungsmanagement und Netzwirtschaft
Schelmenwasenstrasse 15
70567 Stuttgart

Netzbetreibername: Netze BW GmbH
gesetzliche Grundlage: §10 Abs.2 StromNEV

Betrachtungszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016
Leitfaden der BNetzA LNr.: 29 und 30

	Einheit	Hochspannungs- Ebene	Umspannung HS / MS	Mittelspannungs- Ebene	Umspannung MS / NS	Niederspannungs- Ebene
Durchschnitts- verluste	%	0,55%	0,40%	1,02%	1,39%	1,87%
durchschnittliche Beschaffungs-kosten	Cent/ kWh	3,08				