Formular zurücksetzen | Formular drucken

Netze BW

Strom

Auswahlblatt zum Messkonzept Nr. 1 - 6

einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der Netze BW

Stand: 01/2017

Version: 3.8

☐ Messkonzept Nr. 1

Volleinspeisung



[1)] PV-Anlagen ≤ 30 kWp: 1-R-Zähler ohne Rücklaufsperre bei Anlagen ohne FRE bzw. anderer technischer Einrichtung für das Einspeisemanagement

☐ Messkonzept Nr. 2

Kaufmännisch - bilanzielle Weitergabe



☐ Messkonzept Nr. 3

EEG-Eigenversorgung ohne Ausnahmetatbestand nach §61 - §61k EEG



Z_2 wird bei PV- Anlagen >7,69 kW_p und sonstigen EEG-Anlagen >1,14 kW zur Ermittlung der EEG umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge benötigt

☐ Messkonzept Nr. 4

EEG-Eigenversorgung PV-Anlagen ≤ 7,69 kW_p, sonstige Erzeugungsanlagen ≤ 1,14 kW bzw. Ausnahmetatbestände nach §61 - §61k



☐ Messkonzept Nr. 5

KWKG-Eigenversorgung ohne Ausnahmetatbestand nach §61 - §61k EEG



Z_2 wird auch zur Ermittlung der EEG- umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge benötigt.

☐ Messkonzept Nr. 6

Kombination aus kaufmännisch - bilanzieller Weitergabe und KWKG-Überschuss



Z_1 und Z_2 sind als Lastgang-messung mit Fernauslesung auszuführen

Z_3 ist als fernauslesbare Messeinrichtung auszuführen

Z_3 wird zur Ermittlung der EEG- umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge benötigt.

Legende:

Z	Ein-Richtungszähler	Z	Zwei-Richtungszähler	Z	Ein-Richtungszähler mit Rücklaufsperre
Z	Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung)	Z	Erzeugungszähler	EZA	Erzeugungsanlage

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen.

Angaben zur Erzeugungsanlage:

Betreiber der Anlage: _____

Standort der Anlage: _____

Um die internen Bearbeitungsvorgänge zu optimieren, überarbeiten wir unsere Auswahlblätter regelmäßig. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.