

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230258

Výrobek: Hromosvodová taška BMI BRAMAC
Hromosvodový hřebenač BMI BRAMAC
Nástavec pro příčné vedení hromosvodu BMI BRAMAC

Typ: BMI BRAMAC

Jmenovité hodnoty: nerezový vodič o průměru 8-10 mm

Objednatel: BRAMAC střešní systémy spol.s r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, Česká republika

Výrobce: BRAMAC střešní systémy spol.s r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 220565-01/01 ze dne: 31.05.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-4 ed.2:18

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220565 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 21.06.2026

22.06.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



220565-01