

Údaje o zákazníkovi

Meno	Marcel Modranský
E-mail	mmodransky@gmail.com

Adresa stavby

Ulica a číslo	Na rybníku 1805/22
Obec	Mojmírovce
PSC	95115

Zhotoviteľ

Meno	Bmiprofik-admin01
------	-------------------

Základné informácie o streche

Stavebniny kde bola strecha kúpená	BigMat MEDOP Nitra
Plocha strechy	200 m ²
Škridla	Bramac Platinum
Sklon	25°
Balík príslušenstva	Prémium
Termín dokončenia	3. 4. 2023
Stabikor	áno
Dĺžka žlabov	50 m
Bramac Therm	Bramac Therm Basic 50mm
Plocha izolácie	180 m ²
Obytné podkrovia pod strechou	nie
Nechránená poloha	nie
Nadmorská výška nad 600 m n. m.	nie
Členená strecha	áno
Dĺžka krokiev nad 10 m	nie

Pokládka krytiny	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Rozmeranie krycej šírky	áno	áno	áno
Použitie odvetrávacích škridiel (cca 10 ks/100 m ²)	áno	áno	áno
Kontralaty	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Minimálna výška kontralaty	4 cm	5 cm	áno
Utesnenie pod kontralatami	nie	nie	áno
Latovanie	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Maximálna vzdialenosť lát	33 cm	32 cm	áno
Poistná hydroizolačná fólia	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Potreba debnenia	nie	nie	áno
Použitý typ fólie	Bramac Pro Plus 140 Resistant	Bramac TOP RU Resistant	áno
Hrebene a nárožia	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Použitie systémového krycieho pásu nárožia	Figaroll Plus	Metalroll	áno
Úžľabie	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Použitie ALU úžľabového plechu	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	áno
Použitie Compribandu	nie	áno	áno
Napojenie prestupov	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Použitie Wakaflexu plus lišta a tmel	nie	nie	
Odkvapová hrana	Požiadavka	Skutočnosť	Systémová záruka
Použitie odkvapového plechu Bramac	áno	áno	áno
Použitie ochranej mriežky Bramac	áno	áno	áno
Použitie vetracieho pásu Bramac	áno	áno	áno

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Strecha spĺňa kritériá pre systémovú záruku 15 rokov

SPLNENÉ